

## Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: пр. Ленина д. 61а

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DA255

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |                 |               | Теплота (ГКал) | Время<br>раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2              | Mп=M1-M2      |                |                  |
| 21.04.2026   | 66,1             | 57,7        | 461,082         | 461,055         | 0,027         | 3,871          | 24,00            |
| 22.04.2026   | 66,5             | 57,7        | 456,117         | 456,090         | 0,027         | 3,986          | 24,00            |
| 23.04.2026   | 66,0             | 57,3        | 454,318         | 454,241         | 0,077         | 3,937          | 24,00            |
| 24.04.2026   | 66,4             | 57,6        | 456,167         | 456,158         | 0,009         | 3,986          | 24,00            |
| 25.04.2026   | 66,1             | 57,3        | 453,289         | 453,411         | -0,122        | 3,988          | 24,00            |
| 26.04.2026   | 66,6             | 57,7        | 454,165         | 454,181         | -0,016        | 4,026          | 24,00            |
| 27.04.2026   | 65,7             | 57,1        | 451,699         | 451,692         | 0,007         | 3,917          | 24,00            |
| 28.04.2026   | 66,1             | 57,3        | 450,849         | 450,902         | -0,053        | 3,975          | 24,00            |
| 29.04.2026   | 66,0             | 57,1        | 448,601         | 448,660         | -0,058        | 3,990          | 24,00            |
| 30.04.2026   | 66,3             | 57,3        | 445,795         | 445,847         | -0,053        | 4,007          | 24,00            |
| 01.05.2026   | 66,0             | 57,3        | 447,368         | 447,512         | -0,144        | 3,910          | 24,00            |
| 02.05.2026   | 66,5             | 57,7        | 450,367         | 450,438         | -0,071        | 3,927          | 24,00            |
| 03.05.2026   | 66,3             | 57,6        | 447,817         | 447,887         | -0,070        | 3,884          | 24,00            |
| 04.05.2026   | 51,6             | 48,3        | 214,522         | 214,469         | 0,054         | 1,831          | 24,00            |
| 05.05.2026   | 26,7             | 26,8        | 0,000           | 0,000           | 0,000         | 0,000          | 24,00            |
| 06.05.2026   | 23,5             | 23,5        | 0,000           | 0,000           | 0,000         | 0,000          | 24,00            |
| 07.05.2026   | 22,2             | 22,2        | 0,025           | 0,000           | 0,025         | 0,000          | 24,00            |
| <b>Итого</b> | <b>57,9</b>      | <b>51,0</b> | <b>6092,180</b> | <b>6092,543</b> | <b>-0,363</b> | <b>53,235</b>  | <b>408,00</b>    |

### Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т      | M2, т      | Q, ГКал  | Время раб., ч |
|------------------|------------|------------|----------|---------------|
| 21.04.2026 00:00 | 728193,375 | 723353,250 | 5796,807 | 46507,53      |
| 08.05.2026 00:00 | 734285,562 | 729445,750 | 5850,042 | 46915,52      |
|                  | 6092,188   | 6092,500   | 53,235   | 407,98        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **53,235** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: