



Ведомость потребления горячей воды

с 21.04.2026 по 20.05.2026



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 29 мкр. д. 16

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-
F) № СВ165

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	59,7	49,6	51,341	39,497	11,845	2,799	1,761	1,038	24,00
22.04.2026	59,1	49,1	50,841	39,497	11,344	2,743	1,741	1,002	24,00
23.04.2026	59,8	49,5	50,931	39,496	11,435	2,788	1,754	1,034	24,00
24.04.2026	60,9	50,1	51,304	39,968	11,336	2,862	1,800	1,062	24,00
25.04.2026	60,9	50,1	50,339	39,581	10,757	2,809	1,784	1,025	24,00
26.04.2026	60,9	50,2	50,964	39,590	11,374	2,837	1,786	1,051	24,00
27.04.2026	60,9	50,0	50,353	39,712	10,640	2,811	1,785	1,026	24,00
28.04.2026	61,7	50,7	54,168	38,405	15,763	3,069	1,751	1,318	24,00
29.04.2026	62,4	50,9	49,782	39,569	10,212	2,851	1,815	1,036	24,00
30.04.2026	62,6	51,2	49,296	39,800	9,496	2,832	1,834	0,998	24,00
01.05.2026	63,2	51,6	50,352	40,000	10,352	2,923	1,863	1,060	24,00
02.05.2026	63,3	51,5	47,795	40,179	7,616	2,783	1,867	0,917	24,00
03.05.2026	62,9	51,6	51,845	39,134	12,711	2,994	1,823	1,171	24,00
04.05.2026	61,8	50,9	49,360	39,396	9,964	2,793	1,804	0,989	24,00
05.05.2026	60,2	49,8	50,005	39,548	10,458	2,756	1,767	0,989	24,00
06.05.2026	60,3	50,0	50,331	39,253	11,079	2,777	1,762	1,015	24,00
07.05.2026	60,6	50,1	49,662	39,484	10,179	2,756	1,779	0,978	24,00
08.05.2026	60,7	50,2	49,471	39,683	9,788	2,753	1,793	0,960	24,00
09.05.2026	61,2	50,5	49,649	38,873	10,776	2,785	1,767	1,018	24,00
10.05.2026	61,2	50,2	48,787	39,936	8,850	2,735	1,804	0,931	24,00
11.05.2026	59,7	49,4	52,559	38,855	13,704	2,858	1,722	1,136	24,00
12.05.2026	34,2	31,9	16,614	13,962	2,651	0,767	0,546	0,221	24,00
13.05.2026	23,8	22,0	0,859	0,072	0,787	0,015	0,001	0,014	24,00
14.05.2026	21,9	21,0	1,302	0,068	1,234	0,022	0,001	0,021	24,00
15.05.2026	23,2	22,0	8,698	4,562	4,136	0,311	0,138	0,173	24,00
16.05.2026	59,6	47,1	40,806	32,039	8,767	2,229	1,346	0,884	24,00
17.05.2026	62,6	49,2	40,625	29,541	11,084	2,335	1,303	1,031	24,00
18.05.2026	62,9	49,4	39,471	30,056	9,415	2,284	1,332	0,952	24,00
19.05.2026	63,3	49,8	39,376	29,938	9,438	2,296	1,338	0,957	24,00
20.05.2026	61,6	48,9	39,165	29,723	9,442	2,209	1,303	0,906	24,00
Итого	56,6	46,6	1286,050	999,417	286,633	71,781	44,870	26,911	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 26,911 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 286,633 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: