



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 104

21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,8	40,3	315,800	319,000	-3,200	5,59	5,15	1,128	-	1,128	24,00
22.04.2026	43,9	40,2	315,710	318,890	-3,180	5,60	5,15	1,170	-	1,170	24,00
23.04.2026	43,8	40,1	315,830	319,020	-3,190	5,60	5,16	1,179	-	1,179	24,00
24.04.2026	43,9	40,2	315,710	318,800	-3,090	5,60	5,16	1,182	-	1,182	24,00
25.04.2026	43,7	40,0	316,130	319,150	-3,020	5,60	5,16	1,182	-	1,182	24,00
26.04.2026	44,2	40,3	316,230	319,170	-2,940	5,60	5,16	1,207	-	1,207	24,00
27.04.2026	43,9	40,2	316,250	319,210	-2,960	5,60	5,15	1,180	-	1,180	24,00
28.04.2026	43,5	39,8	314,710	317,740	-3,030	5,58	5,14	1,149	-	1,149	24,00
29.04.2026	43,9	40,1	316,270	319,450	-3,180	5,59	5,14	1,183	-	1,183	24,00
30.04.2026	44,3	40,6	318,600	321,970	-3,370	5,61	5,16	1,203	-	1,203	24,00
01.05.2026	44,1	40,4	321,630	324,730	-3,100	5,62	5,16	1,185	-	1,185	24,00
02.05.2026	44,4	40,7	322,200	325,050	-2,850	5,62	5,16	1,198	-	1,198	24,00
03.05.2026	44,0	40,4	323,640	326,540	-2,900	5,64	5,17	1,173	-	1,173	24,00
04.05.2026	39,3	39,1	180,550	156,170	24,380	2,65	2,42	0,486	-	0,486	24,00
05.05.2026	19,0	19,5	55,150	0,000	55,150	0,02	0,00	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	18,5	18,6	31,560	0,000	31,560	0,02	0,00	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	18,4	18,2	21,920	0,000	21,920	0,03	0,00	0,000	-	0,000	24,00
Итого	39,2	36,4	4417,890	4324,890	93,000	4,45	4,08	15,805	-	15,805	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	112135,482	112018,903	-	15898,00
08.05.2026 00:00	116553,369	116343,787	-	16306,00
	4417,887	4324,884	-	408,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

15,805 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 21:42:30