



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 11а.
Договор № от ..

Прибор учета:
КАРАТ-307
№ 12230324
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,2	36,8	99,256	99,256	0,000	5,16	5,16	0,837	-	0,837	24,00
22.04.2026	45,4	36,6	98,947	98,947	0,000	5,14	5,14	0,870	-	0,870	24,00
23.04.2026	45,1	36,4	99,042	99,042	0,000	5,14	5,14	0,865	-	0,865	24,00
24.04.2026	45,0	36,3	99,117	99,117	0,000	5,15	5,15	0,863	-	0,863	24,00
25.04.2026	45,0	36,1	99,145	99,145	0,000	5,14	5,13	0,875	-	0,875	24,00
26.04.2026	45,7	36,6	99,076	99,076	0,000	5,13	5,13	0,898	-	0,898	24,00
27.04.2026	45,9	36,8	99,187	99,187	0,000	5,18	5,17	0,900	-	0,900	24,00
28.04.2026	45,3	36,3	99,416	99,416	0,000	5,17	5,17	0,891	-	0,891	24,00
29.04.2026	45,8	36,7	99,825	99,825	0,000	5,16	5,16	0,904	-	0,904	24,00
30.04.2026	45,4	36,6	100,596	100,596	0,000	5,16	5,15	0,889	-	0,889	24,00
01.05.2026	45,7	36,9	101,326	101,326	0,000	5,15	5,15	0,897	-	0,897	24,00
02.05.2026	45,8	37,0	101,368	101,368	0,000	5,18	5,17	0,892	-	0,892	24,00
03.05.2026	45,3	36,7	101,441	101,441	0,000	5,18	5,18	0,871	-	0,871	24,00
04.05.2026	33,5	29,4	45,776	45,776	0,000	4,87	4,86	0,358	-	0,358	24,00
05.05.2026	19,0	18,5	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	18,7	18,2	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	18,7	18,2	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	-	0,000	24,00
Итого	40,0	32,9	1343,519	1343,519	0,000	4,23	4,23	11,812	-	11,812	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

11,812 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 21:45:06