

# Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Гоголя д. 5

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) № KQ178

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |                 |               | Теплота (ГКал) | Время<br>раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2              | Mп=M1-M2      |                |                  |
| 21.04.2026   | 45,1             | 37,4        | 133,390         | 133,790         | -0,400        | 1,030          | 24,00            |
| 22.04.2026   | 45,3             | 37,3        | 132,900         | 133,311         | -0,410        | 1,060          | 24,00            |
| 23.04.2026   | 45,0             | 37,1        | 133,040         | 133,439         | -0,399        | 1,050          | 24,00            |
| 24.04.2026   | 44,8             | 36,9        | 133,149         | 133,561         | -0,411        | 1,060          | 24,00            |
| 25.04.2026   | 44,8             | 36,7        | 133,220         | 133,640         | -0,420        | 1,080          | 24,00            |
| 26.04.2026   | 45,5             | 37,1        | 133,101         | 133,530         | -0,430        | 1,110          | 24,00            |
| 27.04.2026   | 45,8             | 37,5        | 133,130         | 133,550         | -0,420        | 1,100          | 24,00            |
| 28.04.2026   | 45,1             | 37,0        | 133,390         | 133,810         | -0,420        | 1,080          | 24,00            |
| 29.04.2026   | 45,7             | 37,4        | 133,931         | 134,360         | -0,430        | 1,110          | 24,00            |
| 30.04.2026   | 45,2             | 37,2        | 134,960         | 135,380         | -0,420        | 1,080          | 24,00            |
| 01.05.2026   | 45,6             | 37,5        | 135,939         | 136,360         | -0,421        | 1,090          | 24,00            |
| 02.05.2026   | 45,7             | 37,7        | 135,971         | 136,390         | -0,419        | 1,080          | 24,00            |
| 03.05.2026   | 45,1             | 37,4        | 136,090         | 136,500         | -0,410        | 1,050          | 24,00            |
| 04.05.2026   | 37,2             | 31,6        | 65,890          | 66,070          | -0,181        | 0,470          | 24,00            |
| 05.05.2026   | 21,3             | 20,9        | 0,000           | 0,000           | 0,000         | 0,000          | 24,00            |
| 06.05.2026   | 19,8             | 19,6        | 0,000           | 0,000           | 0,000         | 0,000          | 24,00            |
| 07.05.2026   | 19,4             | 19,1        | 0,000           | 0,000           | 0,000         | 0,000          | 24,00            |
| <b>Итого</b> | <b>40,4</b>      | <b>33,8</b> | <b>1808,100</b> | <b>1813,690</b> | <b>-5,591</b> | <b>14,450</b>  | <b>408,00</b>    |

## Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т     | M2, т     | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 21.04.2026 00:00 | 12453,570 | 12525,590 | 154,090 | 2005,33       |
| 08.05.2026 00:00 | 14261,670 | 14339,280 | 168,540 | 2413,33       |
|                  | 1808,100  | 1813,690  | 14,450  | 408,00        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **14,450** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: