



21.04.2026 — 07.05.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Пугачева д. 16.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ392
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	60,6	54,7	454,953	456,291	-1,337	0,55	0,47	2,681	-	2,681	24,00
22.04.2026	59,7	53,4	443,830	445,202	-1,372	0,55	0,47	2,793	-	2,793	24,00
23.04.2026	58,6	52,7	440,986	442,249	-1,262	0,55	0,47	2,602	-	2,602	24,00
24.04.2026	58,5	52,3	426,832	428,124	-1,291	0,54	0,47	2,669	-	2,669	24,00
25.04.2026	60,4	53,6	416,768	418,166	-1,397	0,54	0,47	2,825	-	2,825	24,00
26.04.2026	60,8	54,1	415,976	417,371	-1,395	0,54	0,47	2,805	-	2,805	24,00
27.04.2026	61,1	54,3	415,870	417,271	-1,401	0,54	0,47	2,810	-	2,810	24,00
28.04.2026	60,4	53,9	428,506	429,885	-1,379	0,54	0,47	2,786	-	2,786	24,00
29.04.2026	60,0	53,7	429,923	431,249	-1,326	0,54	0,47	2,689	-	2,689	24,00
30.04.2026	60,0	53,4	425,194	426,582	-1,388	0,54	0,46	2,815	-	2,815	24,00
01.05.2026	62,0	55,4	434,649	436,092	-1,443	0,54	0,46	2,854	-	2,854	24,00
02.05.2026	60,8	54,4	432,503	433,881	-1,378	0,54	0,46	2,766	-	2,766	24,00
03.05.2026	60,9	54,5	432,013	433,377	-1,364	0,53	0,46	2,734	-	2,734	24,00
04.05.2026	42,5	41,7	191,488	192,019	-0,531	0,25	0,20	1,061	-	1,061	24,00
05.05.2026	25,1	24,9	0,000	0,000	0,000	0,02	0,00	0,000	-	0,000	24,00
06.05.2026	24,0	23,8	0,000	0,000	0,000	0,02	0,00	0,000	-	0,000	24,00
07.05.2026	23,4	23,2	0,000	0,000	0,000	0,02	0,00	0,000	-	0,000	24,00
Итого	52,9	47,9	5789,492	5807,758	-18,266	0,43	0,37	36,889	-	36,889	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	187393,672	188328,141	-	12766,67
08.05.2026 00:00	193183,172	194135,906	-	13174,67
	5789,500	5807,766	-	408,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

36,889 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 10.05.2026 21:58:12