

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 21.04.2026 по 07.05.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166320

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
21.04.2026	43,8	39,3	542,450	542,450	0,000	2,422	24,00
22.04.2026	43,9	39,2	541,740	541,740	0,000	2,511	24,00
23.04.2026	43,8	39,1	541,830	541,830	0,000	2,517	24,00
24.04.2026	43,9	39,1	541,340	541,340	0,000	2,547	24,00
25.04.2026	43,7	38,9	541,520	541,520	0,000	2,559	24,00
26.04.2026	44,2	39,2	541,620	541,620	0,000	2,611	24,00
27.04.2026	43,9	39,1	541,840	541,840	0,000	2,529	24,00
28.04.2026	43,5	38,8	539,660	539,660	0,000	2,488	24,00
29.04.2026	43,9	39,1	542,380	542,380	0,000	2,563	24,00
30.04.2026	44,3	39,5	546,780	546,780	0,000	2,588	24,00
01.05.2026	44,1	39,4	552,160	552,160	0,000	2,541	24,00
02.05.2026	44,4	39,7	553,190	553,190	0,000	2,556	24,00
03.05.2026	44,0	39,5	555,540	555,540	0,000	2,496	24,00
04.05.2026	35,6	38,4	366,520	255,570	110,950	0,579	24,00
05.05.2026	16,4	17,6	196,850	0,000	196,850	-0,214	24,00
06.05.2026	16,3	16,7	164,360	0,000	164,360	-0,037	24,00
07.05.2026	16,5	16,5	145,780	0,000	145,780	0,008	24,00
Итого	38,6	35,2	7955,560	7337,620	617,940	33,264	408,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **33,264** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: