

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2026г.

Потребитель : ООО УК "Ролстрой"
Абонент:
Адрес : РБ г. Октябрьский 28мкр. д.7
Телефон:
Объект :
Номер прибора : ВА288
Назначение: Узел учета тепловой энергии

	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод					
Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Qm1, т/ч	Gm1, т	T2, °C	Qm2, т/ч	Gm2, т	dT1, °C	tm1, ч	ts1, ч
21.04.2026	7,196	68,24	18,493	443,819	51,65	18,647	447,531	16,59	24,00	24,00
22.04.2026	9,667	68,76	23,739	569,723	51,67	23,947	574,722	17,09	24,00	24,00
23.04.2026	8,091	68,22	20,539	492,925	51,66	20,712	497,094	16,56	24,00	24,00
24.04.2026	7,242	68,59	18,001	432,017	51,66	18,157	435,757	16,93	24,00	24,00
25.04.2026	8,483	68,34	21,148	507,542	51,39	21,330	511,909	16,95	24,00	24,00
26.04.2026	6,997	68,81	18,208	436,989	52,76	18,360	440,623	16,05	24,00	24,00
27.04.2026	5,541	67,88	16,324	391,782	53,80	16,444	394,653	14,09	24,00	24,00
28.04.2026	7,541	68,32	19,450	466,780	52,17	19,612	470,674	16,15	24,00	24,00
29.04.2026	6,505	68,28	17,316	415,579	52,37	17,456	418,944	15,90	24,00	24,00
30.04.2026	6,293	68,53	16,872	404,921	53,44	17,008	408,184	15,09	24,00	24,00
01.05.2026	6,170	68,25	16,628	399,064	52,77	16,761	402,251	15,48	24,00	24,00
02.05.2026	5,517	68,62	14,680	352,314	53,18	14,799	355,173	15,45	24,00	24,00
03.05.2026	6,148	68,55	16,904	405,698	53,31	17,037	408,888	15,24	24,00	24,00
04.05.2026	3,595	67,79	14,193	340,619	56,66	14,272	342,509	11,13	24,00	24,00
Среднее	6,78	68,37	18,04	432,84	52,75	18,18	436,35	52,75	24,00	24,00
Итого	94,99			6059,77			6108,91		336,00	336,00

Ответственное лицо : _____ / /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

