



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 50

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА592

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	66,0	52,6	667,859	678,959	-11,100	7,0	5,0	-	-	9,006	24,00
22.04.2026	67,2	52,3	701,865	713,574	-11,710	7,0	5,0	-	-	10,424	24,00
23.04.2026	67,0	52,1	643,197	653,965	-10,768	7,0	5,0	-	-	9,600	24,00
24.04.2026	67,1	52,1	606,211	616,202	-9,991	7,0	5,0	-	-	9,080	24,00
25.04.2026	66,8	52,0	679,787	690,836	-11,049	7,0	5,0	-	-	10,047	24,00
26.04.2026	67,2	52,1	599,577	609,605	-10,028	7,0	5,0	-	-	9,017	24,00
27.04.2026	66,7	52,3	566,874	576,117	-9,244	7,0	5,0	-	-	8,200	24,00
28.04.2026	66,9	52,0	641,684	652,187	-10,504	7,0	5,0	-	-	9,521	24,00
29.04.2026	66,9	52,2	596,337	606,111	-9,774	7,0	5,0	-	-	8,762	24,00
30.04.2026	66,9	52,6	574,898	584,630	-9,732	7,0	5,0	-	-	8,241	24,00
01.05.2026	66,5	52,8	580,255	590,226	-9,971	7,0	5,0	-	-	7,934	24,00
02.05.2026	67,1	52,6	538,958	548,305	-9,346	7,0	5,0	-	-	7,808	24,00
03.05.2026	66,8	52,8	576,575	586,410	-9,835	7,0	5,0	-	-	8,033	24,00
04.05.2026	66,6	53,9	382,244	388,923	-6,679	7,0	5,0	-	-	4,927	24,00
Итого	66,8	52,4	8356,319	8496,049	-139,731	7,0	5,0	-	-	120,599	336,00

Всего к оплате

Qп = 120,599 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -139,731 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:43:45 1