



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ300 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	67,9	64,4	522,394	523,420	-1,026	7,0	5,0	-	-	1,858	24,00
22.04.2026	67,4	64,1	551,819	552,850	-1,031	7,0	5,0	-	-	1,875	23,93
23.04.2026	67,1	63,8	570,828	571,863	-1,035	7,0	5,0	-	-	1,886	24,00
24.04.2026	67,1	63,8	564,803	565,847	-1,043	7,0	5,0	-	-	1,903	24,00
25.04.2026	66,9	63,8	576,420	577,424	-1,004	7,0	5,0	-	-	1,834	24,00
26.04.2026	66,9	63,6	575,686	576,745	-1,059	7,0	5,0	-	-	1,936	24,00
27.04.2026	67,0	63,7	565,784	566,808	-1,023	7,0	5,0	-	-	1,869	24,00
28.04.2026	67,8	64,4	535,960	536,989	-1,029	7,0	5,0	-	-	1,860	24,00
29.04.2026	68,6	64,7	504,181	505,284	-1,103	7,0	5,0	-	-	1,983	24,00
30.04.2026	68,7	64,8	504,836	505,930	-1,094	7,0	5,0	-	-	1,964	24,00
01.05.2026	69,1	65,3	472,095	473,130	-1,036	7,0	5,0	-	-	1,850	24,00
02.05.2026	69,2	65,4	458,108	459,110	-1,003	7,0	5,0	-	-	1,788	24,00
03.05.2026	69,0	65,3	478,040	479,064	-1,024	7,0	5,0	-	-	1,831	24,00
04.05.2026	68,8	64,4	389,290	390,240	-0,950	7,0	5,0	-	-	1,709	23,75
Итого	68,0	64,4	7270,246	7284,705	-14,459	7,0	5,0	-	-	26,146	335,68

Всего к оплате Qп = 26,146 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -14,459 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:44:28 1