



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,4	42,0	278,050	277,986	0,065	7,0	5,0	-	-	0,942	24,00
22.04.2026	45,6	42,1	280,216	280,181	0,034	7,0	5,0	-	-	1,001	24,00
23.04.2026	45,3	41,8	280,790	280,763	0,027	7,0	5,0	-	-	0,994	24,00
24.04.2026	45,2	41,7	281,576	281,541	0,035	7,0	5,0	-	-	0,992	24,00
25.04.2026	45,2	41,5	282,572	282,554	0,017	7,0	5,0	-	-	1,025	24,00
26.04.2026	45,9	42,1	281,755	281,723	0,032	7,0	5,0	-	-	1,061	24,00
27.04.2026	46,2	42,4	279,925	279,879	0,046	7,0	5,0	-	-	1,040	24,00
28.04.2026	45,5	41,9	279,400	279,375	0,025	7,0	5,0	-	-	0,997	24,00
29.04.2026	46,1	42,3	280,971	280,929	0,042	7,0	5,0	-	-	1,042	24,00
30.04.2026	45,6	42,1	280,131	280,065	0,067	7,0	5,0	-	-	0,988	24,00
01.05.2026	46,0	42,4	280,002	279,948	0,054	7,0	5,0	-	-	0,984	24,00
02.05.2026	46,0	42,5	277,602	277,538	0,065	7,0	5,0	-	-	0,987	24,00
03.05.2026	45,5	42,0	276,775	276,701	0,074	7,0	5,0	-	-	0,957	24,00
04.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	45,7	42,1	3639,766	3639,182	0,584	7,0	5,0	-	-	13,009	312,00

Всего к оплате

Qп = 13,009 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,584 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 14.05.2026 16:57:57 1