



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB683

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,5	40,7	83,789	83,347	0,442	7,0	5,0	-	-	0,401	24,00
22.04.2026	45,7	40,7	83,661	83,236	0,425	7,0	5,0	-	-	0,418	24,00
23.04.2026	45,4	40,5	83,651	83,220	0,431	7,0	5,0	-	-	0,409	24,00
24.04.2026	45,3	40,4	83,586	83,162	0,424	7,0	5,0	-	-	0,407	24,00
25.04.2026	45,3	40,3	83,355	82,934	0,422	7,0	5,0	-	-	0,413	24,00
26.04.2026	46,0	40,9	83,318	82,892	0,427	7,0	5,0	-	-	0,427	24,00
27.04.2026	46,2	41,1	83,993	83,559	0,434	7,0	5,0	-	-	0,425	24,00
28.04.2026	45,6	40,7	84,425	83,989	0,437	7,0	5,0	-	-	0,420	24,00
29.04.2026	46,1	41,0	83,618	83,188	0,430	7,0	5,0	-	-	0,429	24,00
30.04.2026	45,7	40,7	83,532	83,095	0,437	7,0	5,0	-	-	0,418	24,00
01.05.2026	46,1	41,0	84,092	83,635	0,457	7,0	5,0	-	-	0,422	24,00
02.05.2026	46,1	41,1	83,444	83,014	0,430	7,0	5,0	-	-	0,420	24,00
03.05.2026	45,6	40,7	83,955	83,512	0,444	7,0	5,0	-	-	0,410	24,00
04.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	45,7	40,8	1088,420	1082,782	5,639	7,0	5,0	-	-	5,418	312,00

Всего к оплате

Q_п = 5,418 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 5,639 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 14.05.2026 16:58:32 1