



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
23.04.2026	68,2	61,7	52,706	53,148	-0,443	7,0	5,0	-	-	0,345	24,00
24.04.2026	68,4	61,5	53,282	54,178	-0,896	7,0	5,0	-	-	0,366	24,00
25.04.2026	67,9	60,8	53,312	54,362	-1,050	7,0	5,0	-	-	0,379	24,00
26.04.2026	68,5	61,7	52,055	52,882	-0,828	7,0	5,0	-	-	0,356	24,00
27.04.2026	68,1	61,5	52,469	52,734	-0,265	7,0	5,0	-	-	0,346	24,00
28.04.2026	68,2	61,7	51,902	52,565	-0,663	7,0	5,0	-	-	0,338	24,00
29.04.2026	68,2	61,7	53,209	53,685	-0,475	7,0	5,0	-	-	0,347	24,00
30.04.2026	68,3	61,9	53,638	54,358	-0,720	7,0	5,0	-	-	0,344	24,00
01.05.2026	67,9	61,6	54,498	54,886	-0,388	7,0	5,0	-	-	0,341	24,00
02.05.2026	68,6	62,3	55,262	55,108	0,154	7,0	5,0	-	-	0,347	24,00
03.05.2026	68,1	61,5	55,552	55,583	-0,031	7,0	5,0	-	-	0,370	24,00
04.05.2026	52,4	47,2	22,521	22,419	0,103	7,0	5,0	-	-	0,142	24,00
05.05.2026	28,3	26,8	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	25,9	25,3	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	24,9	24,5	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	24,3	24,0	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
Итого	56,6	51,6	610,406	615,906	-5,501	7,0	5,0	-	-	4,019	384,00

Всего к оплате Qп = 4,019 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -5,501 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 15.05.2026 10:17:10 1