



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD178

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	68,0	55,1	320,206	311,094	9,113	1,6	1,5	-	-	4,170	24,00
22.04.2026	68,5	54,1	327,221	318,053	9,169	1,6	1,5	-	-	4,700	24,00
23.04.2026	67,9	53,8	325,850	316,665	9,185	1,5	1,5	-	-	4,614	24,00
24.04.2026	68,3	54,9	317,871	308,876	8,995	1,6	1,5	-	-	4,256	24,00
25.04.2026	68,1	53,8	325,084	315,930	9,155	1,6	1,5	-	-	4,639	24,00
26.04.2026	68,6	54,7	315,574	306,651	8,923	1,6	1,5	-	-	4,359	24,00
27.04.2026	67,6	54,6	313,360	304,383	8,977	1,6	1,5	-	-	4,074	24,00
28.04.2026	68,1	54,3	318,441	309,352	9,089	1,5	1,5	-	-	4,390	24,00
29.04.2026	68,1	54,8	312,108	303,208	8,900	1,6	1,5	-	-	4,130	24,00
30.04.2026	68,5	55,2	311,457	302,613	8,844	1,6	1,5	-	-	4,162	24,00
01.05.2026	68,1	55,5	311,425	302,489	8,936	1,5	1,5	-	-	3,901	24,00
02.05.2026	68,5	55,8	309,046	300,290	8,755	1,6	1,5	-	-	3,934	24,00
03.05.2026	68,3	55,4	312,203	303,328	8,875	1,5	1,5	-	-	4,037	24,00
04.05.2026	67,7	59,7	379,425	368,787	10,638	1,6	1,5	-	-	2,863	24,00
Итого	68,2	55,1	4499,271	4371,719	127,552	1,6	1,5	-	-	58,229	336,00

Всего к оплате

Qп = 58,229 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 127,552 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:45:50 1