



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	68,3	51,8	172,772	169,303	3,469	7,0	5,0	-	-	2,846	24,00
22.04.2026	68,8	51,6	171,535	168,084	3,451	7,0	5,0	-	-	2,949	24,00
23.04.2026	68,2	51,3	170,822	167,393	3,429	7,0	5,0	-	-	2,894	24,00
24.04.2026	68,6	51,7	171,255	167,703	3,551	7,0	5,0	-	-	2,904	24,00
25.04.2026	68,4	51,4	170,634	166,884	3,749	7,0	5,0	-	-	2,891	24,00
26.04.2026	68,9	51,0	170,457	166,914	3,543	7,0	5,0	-	-	3,033	24,00
27.04.2026	67,9	50,8	169,376	166,218	3,158	7,0	5,0	-	-	2,891	24,00
28.04.2026	68,4	51,1	169,630	166,162	3,468	7,0	5,0	-	-	2,935	24,00
29.04.2026	68,4	51,1	250,778	241,867	8,910	7,0	5,0	-	-	4,455	24,00
30.04.2026	68,9	52,6	296,447	284,771	11,677	7,0	5,0	-	-	4,766	24,00
01.05.2026	68,4	52,1	169,860	166,430	3,430	7,0	5,0	-	-	2,756	24,00
02.05.2026	68,8	52,2	170,291	166,894	3,397	7,0	5,0	-	-	2,822	24,00
03.05.2026	68,6	51,1	169,923	166,507	3,416	7,0	5,0	-	-	2,963	24,00
04.05.2026	67,9	55,7	197,193	192,324	4,870	7,0	5,0	-	-	2,351	24,00
Итого	68,5	51,8	2620,973	2557,454	63,518	7,0	5,0	-	-	43,456	336,00

Всего к оплате

Qп = **43,456** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **63,518** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:46:36 1