



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD366

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	68,2	58,8	196,811	199,398	-2,587	1,4	1,4	-	-	1,851	24,00
22.04.2026	68,7	58,3	197,681	200,518	-2,837	1,4	1,4	-	-	2,038	24,00
23.04.2026	68,1	57,8	197,795	200,715	-2,920	1,4	1,4	-	-	2,021	24,00
24.04.2026	68,5	58,2	198,312	201,221	-2,910	1,4	1,4	-	-	2,034	24,00
25.04.2026	68,3	57,9	196,747	199,688	-2,941	1,4	1,4	-	-	2,047	24,00
26.04.2026	68,7	57,7	196,663	199,723	-3,060	1,4	1,4	-	-	2,165	24,00
27.04.2026	67,8	58,0	194,209	196,925	-2,715	1,4	1,4	-	-	1,890	24,00
28.04.2026	68,3	57,9	194,398	197,254	-2,856	1,4	1,4	-	-	2,012	24,00
29.04.2026	68,2	58,4	192,064	194,796	-2,732	1,4	1,4	-	-	1,886	24,00
30.04.2026	68,6	59,1	191,368	193,947	-2,579	1,4	1,4	-	-	1,834	24,00
01.05.2026	68,3	58,8	193,116	195,709	-2,593	1,4	1,4	-	-	1,820	24,00
02.05.2026	68,7	59,3	193,890	196,383	-2,493	1,4	1,4	-	-	1,807	24,00
03.05.2026	68,4	58,1	193,244	195,948	-2,703	1,4	1,4	-	-	2,000	24,00
04.05.2026	67,8	61,0	240,875	242,965	-2,090	1,5	1,4	-	-	1,566	24,00
Итого	68,3	58,5	2777,175	2815,191	-38,016	1,4	1,4	-	-	26,969	336,00

Всего к оплате

Qп = 26,969 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -38,016 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:47:19 1