



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 3501 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	67,8	56,2	187,699	193,348	-5,649	5,3	4,2	-	-	2,191	24,00
22.04.2026	68,3	54,6	197,508	203,572	-6,064	5,2	4,2	-	-	2,712	24,00
23.04.2026	67,7	53,8	203,043	209,193	-6,150	5,1	4,2	-	-	2,826	24,00
24.04.2026	68,1	54,8	196,196	202,259	-6,063	5,2	4,2	-	-	2,619	24,00
25.04.2026	67,9	54,5	195,252	200,973	-5,721	5,2	4,2	-	-	2,610	24,00
26.04.2026	68,4	55,0	192,076	197,949	-5,873	5,2	4,2	-	-	2,574	24,00
27.04.2026	67,4	55,2	186,701	192,528	-5,827	5,2	4,2	-	-	2,294	24,00
28.04.2026	67,9	55,0	188,417	194,040	-5,623	5,2	4,2	-	-	2,425	24,00
29.04.2026	67,9	54,5	195,044	201,108	-6,063	5,1	4,2	-	-	2,623	24,00
30.04.2026	68,3	55,5	190,126	195,758	-5,632	5,2	4,2	-	-	2,433	24,00
01.05.2026	67,8	55,5	188,409	194,462	-6,053	5,1	4,1	-	-	2,341	24,00
02.05.2026	68,3	56,0	188,999	195,155	-6,156	5,2	4,1	-	-	2,323	24,00
03.05.2026	68,1	55,7	188,322	194,342	-6,020	5,2	4,1	-	-	2,350	24,00
04.05.2026	67,5	59,8	230,447	236,741	-6,294	5,9	4,2	-	-	1,778	24,00
Итого	68,0	55,4	2728,239	2811,428	-83,189	5,2	4,2	-	-	34,100	336,00

Всего к оплате Q_п = 34,100 Гкал

Всего к оплате за потери воды M_п = -83,189 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:47:49 1