



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB891

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,5	38,5	65,640	65,158	0,483	7,0	5,0	-	-	0,327	24,00
22.04.2026	43,6	38,4	63,532	63,021	0,511	7,0	5,0	-	-	0,329	24,00
23.04.2026	43,5	38,3	63,489	62,995	0,495	7,0	5,0	-	-	0,332	24,00
24.04.2026	43,6	38,3	64,487	64,022	0,465	7,0	5,0	-	-	0,342	24,00
25.04.2026	43,4	38,1	64,709	64,276	0,433	7,0	5,0	-	-	0,341	24,00
26.04.2026	43,8	38,5	66,120	65,658	0,462	7,0	5,0	-	-	0,351	24,00
27.04.2026	43,5	38,4	67,993	67,516	0,478	7,0	5,0	-	-	0,346	24,00
28.04.2026	43,1	38,0	65,874	65,371	0,503	7,0	5,0	-	-	0,341	24,00
29.04.2026	43,6	38,5	70,328	69,850	0,478	7,0	5,0	-	-	0,356	24,00
30.04.2026	44,0	39,3	79,952	79,587	0,365	7,0	5,0	-	-	0,369	24,00
01.05.2026	43,7	39,6	93,361	93,161	0,200	7,0	5,0	-	-	0,378	24,00
02.05.2026	44,0	39,9	93,205	92,961	0,244	7,0	5,0	-	-	0,379	24,00
03.05.2026	43,6	39,6	93,712	93,437	0,275	7,0	5,0	-	-	0,377	24,00
04.05.2026	32,2	30,2	37,315	37,202	0,113	7,0	5,0	-	-	0,142	9,57
05.05.2026	21,1	21,1	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
06.05.2026	20,4	20,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
07.05.2026	19,9	19,9	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
08.05.2026	19,6	19,6	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
Итого	37,8	34,1	989,718	984,214	5,503	7,0	5,0	-	-	4,709	321,57

Всего к оплате

Qп = 4,709 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5,503 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:50:14 1