



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178941 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	41,5	38,7	222,320	229,150	-6,830	7,0	7,0	-	-	0,613	24,00
22.04.2026	40,9	38,1	221,010	227,480	-6,470	7,0	7,0	-	-	0,622	24,00
23.04.2026	40,2	37,5	220,770	227,160	-6,390	7,0	7,0	-	-	0,616	24,00
24.04.2026	40,2	37,4	220,310	226,580	-6,270	7,0	7,0	-	-	0,619	24,00
25.04.2026	40,8	37,8	218,010	223,950	-5,940	7,0	7,0	-	-	0,649	24,00
26.04.2026	42,7	39,4	216,190	222,020	-5,830	7,0	7,0	-	-	0,714	24,00
27.04.2026	41,8	38,7	213,530	219,240	-5,710	7,0	7,0	-	-	0,660	24,00
28.04.2026	41,5	38,4	212,530	217,910	-5,380	7,0	7,0	-	-	0,657	24,00
29.04.2026	40,6	37,7	215,570	221,240	-5,670	7,0	7,0	-	-	0,628	24,00
30.04.2026	40,4	37,6	216,720	222,260	-5,540	7,0	7,0	-	-	0,615	24,00
01.05.2026	40,6	37,8	217,270	222,690	-5,420	7,0	7,0	-	-	0,612	24,00
02.05.2026	41,0	38,1	217,790	222,930	-5,140	7,0	7,0	-	-	0,617	24,00
03.05.2026	40,8	38,1	217,480	222,410	-4,930	7,0	7,0	-	-	0,599	24,00
04.05.2026	41,1	38,5	84,700	89,660	-4,960	7,0	7,0	-	-	0,223	24,00
05.05.2026	21,2	24,0	0,000	0,000	0,000	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	21,1	23,8	0,000	0,000	0,000	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	21,1	23,7	1,630	0,000	1,630	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	21,1	23,8	4,230	0,000	4,230	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
Итого	36,6	34,9	2920,060	2994,680	-74,620	7,0	7,0	-	-	8,444	432,00

Всего к оплате

Qп = 8,444 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -74,620 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:02:36 1

1234567890,