



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 173058 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	42,0	39,3	123,830	121,560	2,270	4,4	4,8	-	-	0,333	24,00
22.04.2026	41,4	38,7	124,130	121,880	2,250	4,4	4,8	-	-	0,342	24,00
23.04.2026	40,8	38,1	123,560	121,480	2,080	4,4	4,8	-	-	0,332	24,00
24.04.2026	40,7	38,0	123,470	121,400	2,070	4,4	4,8	-	-	0,333	24,00
25.04.2026	41,3	38,4	121,990	119,840	2,150	4,4	4,9	-	-	0,355	24,00
26.04.2026	43,2	40,0	120,560	118,230	2,330	4,4	4,9	-	-	0,391	24,00
27.04.2026	42,3	39,3	119,240	117,130	2,110	4,3	4,8	-	-	0,359	24,00
28.04.2026	42,0	39,0	118,710	116,540	2,170	4,3	4,8	-	-	0,357	24,00
29.04.2026	41,2	38,3	120,610	118,530	2,080	4,3	4,8	-	-	0,337	24,00
30.04.2026	41,0	38,2	120,980	118,940	2,040	4,3	4,8	-	-	0,335	24,00
01.05.2026	41,2	38,4	121,230	119,140	2,090	4,3	4,8	-	-	0,338	24,00
02.05.2026	41,5	38,7	121,480	119,230	2,250	4,3	4,8	-	-	0,340	24,00
03.05.2026	41,4	38,6	121,260	119,050	2,210	4,3	4,8	-	-	0,332	24,00
04.05.2026	41,6	39,0	47,190	46,360	0,830	5,6	2,8	-	-	0,125	24,00
05.05.2026	22,7	21,7	0,000	0,000	0,000	7,0	1,3	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	22,5	21,8	0,000	0,000	0,000	6,5	1,3	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	22,6	22,0	0,000	0,000	0,000	7,0	1,3	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	22,8	22,2	0,000	0,000	0,000	4,5	1,3	-	-	0,000	24,00
Итого	37,3	35,0	1628,240	1599,310	28,930	4,8	3,9	-	-	4,609	432,00

Всего к оплате

Qп = **4,609** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **28,930** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:02:56 1