



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 179171 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	42,4	38,8	660,730	689,500	-28,770	4,0	3,4	-	-	2,375	24,00
22.04.2026	41,8	38,2	658,030	687,530	-29,500	4,0	3,6	-	-	2,371	24,00
23.04.2026	41,2	37,6	654,760	685,100	-30,340	4,1	3,7	-	-	2,313	24,00
24.04.2026	41,1	37,5	654,170	684,680	-30,510	3,9	3,4	-	-	2,337	24,00
25.04.2026	41,7	37,8	647,590	676,840	-29,250	4,1	3,6	-	-	2,484	24,00
26.04.2026	43,6	39,4	642,170	668,470	-26,300	4,1	3,7	-	-	2,733	24,00
27.04.2026	42,7	38,7	634,950	661,820	-26,870	4,1	3,7	-	-	2,540	24,00
28.04.2026	42,4	38,4	631,680	658,720	-27,040	4,1	3,7	-	-	2,523	24,00
29.04.2026	41,5	37,8	638,960	667,510	-28,550	4,2	3,8	-	-	2,372	24,00
30.04.2026	41,3	37,7	640,980	669,730	-28,750	4,1	3,7	-	-	2,352	24,00
01.05.2026	41,5	37,9	642,330	670,520	-28,190	4,1	3,5	-	-	2,365	24,00
02.05.2026	41,9	38,2	644,140	671,670	-27,530	4,0	3,7	-	-	2,398	24,00
03.05.2026	41,8	38,1	643,700	670,620	-26,920	4,1	3,7	-	-	2,362	24,00
04.05.2026	41,9	38,4	257,970	254,990	2,980	2,3	2,2	-	-	0,930	24,00
05.05.2026	24,5	24,6	8,880	0,370	8,510	1,3	1,3	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	24,3	24,3	8,880	0,370	8,510	1,8	1,3	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	24,3	24,3	8,880	0,370	8,510	1,4	1,3	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	24,3	24,2	8,880	0,000	8,880	1,6	1,4	-	-	0,000	24,00
Итого	38,0	35,1	8687,680	9018,810	-331,130	3,4	3,0	-	-	32,455	432,00

Всего к оплате Qп = 32,455 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -331,130 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:03:33 1