



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	41,9	37,1	380,880	381,550	-0,670	5,7	5,2	-	-	1,817	24,00
22.04.2026	41,3	36,4	379,650	380,360	-0,710	5,7	5,2	-	-	1,863	24,00
23.04.2026	40,7	35,9	378,600	379,280	-0,680	5,7	5,2	-	-	1,827	24,00
24.04.2026	40,6	35,8	378,770	379,400	-0,630	5,7	5,2	-	-	1,834	24,00
25.04.2026	41,2	36,0	374,730	375,440	-0,710	5,7	5,2	-	-	1,937	24,00
26.04.2026	43,2	37,5	370,790	371,640	-0,850	5,7	5,2	-	-	2,106	24,00
27.04.2026	42,2	36,9	366,920	367,640	-0,720	5,6	5,2	-	-	1,961	24,00
28.04.2026	41,9	36,6	364,800	365,500	-0,700	5,6	5,2	-	-	1,929	24,00
29.04.2026	41,1	36,1	366,940	367,650	-0,710	5,6	5,1	-	-	1,823	24,00
30.04.2026	40,9	36,0	367,550	368,230	-0,680	5,6	5,1	-	-	1,792	24,00
01.05.2026	41,1	36,2	368,280	368,930	-0,650	5,6	5,1	-	-	1,795	24,00
02.05.2026	41,4	36,5	369,070	369,670	-0,600	5,6	5,1	-	-	1,825	24,00
03.05.2026	41,3	36,4	368,550	369,160	-0,610	5,6	5,1	-	-	1,799	24,00
04.05.2026	41,2	36,6	148,060	148,320	-0,260	3,0	2,8	-	-	0,697	24,00
05.05.2026	18,5	18,8	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	19,2	19,5	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	19,7	20,0	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	20,3	20,6	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
Итого	36,5	32,7	4983,590	4992,770	-9,180	4,5	4,1			25,005	432,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	175220,719	175926,844	1486,263	14390,00
09.05.2026 00:00	180204,297	180919,625	1511,268	14822,00
	4983,578	4992,781	25,005	432,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 25,005 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -9,180 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:08:37 1