



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА648

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |                 |                | Давление (ат) |            | Теплота (ГКал) |          |               | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|---------------|---------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2              | Mп=M1-M2       | P1            | P2         | Q1             | Q2       | Qп=Q1-Q2      |               |
| 21.04.2026   | 43,1             | 37,6        | 252,217         | 254,166         | -1,949         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,376         | 24,00         |
| 22.04.2026   | 42,4             | 36,9        | 251,507         | 253,423         | -1,916         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,387         | 24,00         |
| 23.04.2026   | 41,9             | 36,5        | 251,113         | 252,999         | -1,886         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,357         | 24,00         |
| 24.04.2026   | 42,0             | 36,5        | 251,844         | 253,749         | -1,905         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,383         | 24,00         |
| 25.04.2026   | 41,6             | 36,1        | 251,879         | 253,828         | -1,949         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,372         | 24,00         |
| 26.04.2026   | 41,8             | 36,3        | 251,914         | 253,820         | -1,905         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,386         | 24,00         |
| 27.04.2026   | 41,4             | 36,1        | 251,343         | 253,320         | -1,976         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,339         | 24,00         |
| 28.04.2026   | 41,4             | 35,9        | 251,325         | 253,346         | -2,021         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,366         | 24,00         |
| 29.04.2026   | 42,5             | 36,5        | 233,913         | 236,007         | -2,094         | 1,5           | 1,4        | -              | -        | 1,432         | 24,00         |
| 30.04.2026   | 44,6             | 38,3        | 255,003         | 257,444         | -2,441         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,602         | 24,00         |
| 01.05.2026   | 44,9             | 38,6        | 255,297         | 257,787         | -2,490         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,595         | 24,00         |
| 02.05.2026   | 45,4             | 39,1        | 256,012         | 258,476         | -2,464         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,622         | 24,00         |
| 03.05.2026   | 45,3             | 39,0        | 255,325         | 257,788         | -2,463         | 1,5           | 1,5        | -              | -        | 1,588         | 24,00         |
| 04.05.2026   | 36,4             | 31,3        | 106,289         | 107,424         | -1,135         | 1,2           | 1,2        | -              | -        | 0,679         | 24,00         |
| 05.05.2026   | 20,8             | 21,5        | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 1,0           | 1,0        | -              | -        | 0,000         | 0,55          |
| 06.05.2026   | 20,9             | 21,6        | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 1,0           | 1,0        | -              | -        | 0,000         | 0,00          |
| 07.05.2026   | 21,0             | 21,7        | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 1,0           | 1,0        | -              | -        | 0,000         | 0,00          |
| 08.05.2026   | 21,2             | 22,0        | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 1,0           | 1,0        | -              | -        | 0,000         | 0,00          |
| <b>Итого</b> | <b>37,7</b>      | <b>33,4</b> | <b>3374,982</b> | <b>3403,577</b> | <b>-28,594</b> | <b>1,4</b>    | <b>1,4</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>19,484</b> | <b>336,55</b> |

Всего к оплате

Qп = 19,484 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -28,594 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:04:08 1