



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,5	39,3	326,903	341,160	-14,257	6,1	6,0	14,255	13,456	0,799	24,00
22.04.2026	42,7	38,5	325,722	339,733	-14,011	6,1	6,1	13,945	13,134	0,811	24,00
23.04.2026	42,1	38,0	325,406	339,198	-13,792	6,1	6,0	13,754	12,942	0,812	24,00
24.04.2026	42,0	37,8	325,972	339,696	-13,724	6,1	6,1	13,728	12,895	0,833	24,00
25.04.2026	41,9	37,8	327,481	341,215	-13,734	6,1	6,1	13,762	12,933	0,829	24,00
26.04.2026	41,8	37,6	327,532	341,146	-13,614	6,1	6,1	13,726	12,872	0,854	24,00
27.04.2026	41,6	37,5	327,027	340,521	-13,494	6,1	6,0	13,648	12,831	0,817	24,00
28.04.2026	41,3	37,3	326,328	340,003	-13,675	6,1	6,0	13,510	12,719	0,791	24,00
29.04.2026	41,9	37,6	302,540	315,105	-12,565	5,8	6,0	12,816	11,972	0,844	24,00
30.04.2026	44,4	39,8	335,654	349,771	-14,117	6,1	6,1	14,951	13,973	0,978	24,00
01.05.2026	45,1	40,4	337,201	351,412	-14,211	6,1	6,0	15,253	14,242	1,011	24,00
02.05.2026	45,2	40,5	337,420	351,587	-14,167	6,1	6,0	15,314	14,294	1,020	24,00
03.05.2026	45,5	40,6	337,727	351,880	-14,153	6,1	6,0	15,396	14,353	1,043	24,00
04.05.2026	41,5	39,7	241,083	251,198	-10,114	5,1	5,1	10,974	10,248	0,726	24,00
05.05.2026	26,9	33,6	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
06.05.2026	26,1	32,2	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
07.05.2026	26,0	31,7	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
08.05.2026	25,9	31,5	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	0,000	0,000	0,000	24,00
Итого	39,2	37,3	4503,996	4693,624	-189,629	4,9	4,9	195,032	182,862	12,169	432,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.04.2026 08:48	1200303,000	1212909,000	-	113024,08
09.05.2026 08:49	1204687,250	1217477,750	-	113456,10
	4384,250	4568,750	-	432,02

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **12,169** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-189,629** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:08:09 1