



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 129491 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,2	39,2	212,730	212,570	0,160	5,0	4,9	-	-	1,274	24,00
22.04.2026	45,4	39,2	212,090	211,940	0,150	5,1	4,7	-	-	1,315	24,00
23.04.2026	45,1	37,3	151,990	150,790	1,200	5,7	2,7	-	-	1,194	24,00
24.04.2026	44,8	34,5	109,280	107,470	1,810	6,2	3,2	-	-	1,131	24,00
25.04.2026	44,8	34,3	109,280	107,500	1,780	6,9	3,6	-	-	1,151	24,00
26.04.2026	45,5	34,7	109,210	107,440	1,770	7,3	4,1	-	-	1,185	24,00
27.04.2026	45,7	34,9	109,160	107,430	1,730	6,2	3,6	-	-	1,180	24,00
28.04.2026	45,1	34,5	109,370	107,680	1,690	5,2	3,7	-	-	1,164	24,00
29.04.2026	45,6	35,1	113,220	111,730	1,490	5,8	2,9	-	-	1,198	24,00
30.04.2026	45,2	34,9	114,330	112,880	1,450	5,9	3,1	-	-	1,189	24,00
01.05.2026	45,6	35,1	115,020	113,580	1,440	6,7	4,5	-	-	1,205	24,00
02.05.2026	45,6	35,3	115,020	113,600	1,420	5,8	3,4	-	-	1,193	24,00
03.05.2026	45,1	35,0	115,060	113,650	1,410	5,9	5,2	-	-	1,163	24,00
04.05.2026	44,2	35,3	54,060	52,460	1,600	5,1	6,0	-	-	0,492	24,00
05.05.2026	21,2	21,1	0,000	0,000	0,000	4,3	5,5	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	20,3	19,9	0,000	0,000	0,000	6,8	4,2	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	19,9	19,5	0,000	0,000	0,000	6,2	4,5	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	19,7	19,3	0,000	0,000	0,000	6,2	4,1	-	-	0,000	24,00
Итого	39,7	32,2	1749,820	1730,720	19,100	5,9	4,1	-	-	16,034	432,00

Всего к оплате Q_п = 16,034 Гкал

Всего к оплате за потери воды M_п = 19,100 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:05:58 1