



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,1	41,3	229,090	229,090	0,000	6,2	6,0	-	-	0,858	24,00
22.04.2026	45,3	41,3	228,600	228,600	0,000	6,2	6,0	-	-	0,905	24,00
23.04.2026	45,0	39,2	140,710	151,480	-10,770	6,2	6,0	-	-	0,787	24,00
24.04.2026	44,7	35,5	79,320	94,360	-15,040	6,2	6,0	-	-	0,721	24,00
25.04.2026	44,7	35,2	79,430	94,440	-15,010	6,2	6,0	-	-	0,750	24,00
26.04.2026	45,3	35,6	79,490	94,450	-14,960	6,2	6,0	-	-	0,772	24,00
27.04.2026	45,5	35,9	79,540	94,420	-14,880	6,2	6,0	-	-	0,762	24,00
28.04.2026	45,0	35,5	79,650	94,710	-15,060	6,2	6,0	-	-	0,755	24,00
29.04.2026	45,5	36,0	82,590	98,270	-15,680	6,2	6,0	-	-	0,786	24,00
30.04.2026	45,1	35,9	83,430	99,310	-15,880	6,2	6,0	-	-	0,766	24,00
01.05.2026	45,4	36,2	83,960	99,850	-15,890	6,2	6,0	-	-	0,773	24,00
02.05.2026	45,5	36,3	84,040	99,920	-15,880	6,2	6,0	-	-	0,771	24,00
03.05.2026	45,0	36,0	83,990	99,960	-15,970	5,3	6,0	-	-	0,748	24,00
04.05.2026	43,0	29,7	41,500	134,740	-93,240	5,3	6,0	-	-	0,321	24,00
05.05.2026	23,6	21,4	0,960	129,580	-128,620	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	20,5	20,1	0,000	117,220	-117,220	6,4	6,0	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	20,0	19,7	0,000	108,700	-108,700	6,1	6,0	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	19,8	19,5	0,000	105,750	-105,750	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
Итого	39,7	32,8	1456,300	2174,850	-718,550	6,1	6,0	-	-	10,475	432,00

Всего к оплате

Qп = 10,475 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -718,550 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 11:06:29 1