



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 29 мкр., д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 3562 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,0	41,0	511,811	512,523	-0,712	6,1	6,1	-	-	2,037	24,00
22.04.2026	44,3	40,3	512,056	512,625	-0,569	6,1	6,1	-	-	2,046	24,00
23.04.2026	44,0	40,1	512,945	513,775	-0,830	6,1	6,1	-	-	2,024	24,00
24.04.2026	43,8	39,8	511,300	512,335	-1,035	6,1	6,1	-	-	2,033	24,00
25.04.2026	43,3	39,3	511,469	512,348	-0,879	6,1	6,1	-	-	2,056	24,00
26.04.2026	43,4	39,4	511,353	512,109	-0,756	6,1	6,1	-	-	2,044	24,00
27.04.2026	43,5	39,5	511,528	512,106	-0,578	6,1	6,1	-	-	2,057	24,00
28.04.2026	43,8	39,7	511,988	512,487	-0,499	6,1	6,1	-	-	2,114	24,00
29.04.2026	44,3	40,1	514,612	515,396	-0,784	6,1	6,1	-	-	2,171	24,00
30.04.2026	44,4	40,3	511,846	512,713	-0,867	6,1	6,1	-	-	2,136	24,00
01.05.2026	44,8	40,6	511,603	512,358	-0,755	6,1	6,1	-	-	2,155	24,00
02.05.2026	45,0	40,8	511,670	512,256	-0,586	6,1	6,1	-	-	2,156	24,00
03.05.2026	44,9	40,8	511,684	512,285	-0,601	6,1	6,1	-	-	2,144	24,00
04.05.2026	45,2	41,0	199,272	199,513	-0,241	6,1	6,1	-	-	0,837	12,00
05.05.2026	22,0	22,2	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
06.05.2026	20,7	21,1	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
07.05.2026	20,4	20,8	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
08.05.2026	20,4	20,8	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
Итого	39,1	36,0	6855,136	6864,829	-9,692	6,1	6,1	-	-	28,012	324,00

Всего к оплате

Qп = 28,012 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -9,692 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:03:24 1