

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2026г.

Потребитель : УК Этажи
Абонент:
Адрес : ул. Герцена, д. 16
Телефон:
Объект :
Номер прибора : ВА773
Назначение: Узел учета тепловой энергии

	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод					
Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Qm1, т/ч	Gm1, т	T2, °C	Qm2, т/ч	Gm2, т	dT1, °C	tm1, ч	ts1, ч
21.04.2026	1,612	43,17	6,271	150,496	32,44	6,295	151,079	10,73	24,00	24,00
22.04.2026	1,674	43,19	6,268	150,428	32,03	6,293	151,032	11,16	24,00	24,00
23.04.2026	1,695	43,12	6,264	150,329	31,83	6,289	150,938	11,30	24,00	24,00
24.04.2026	1,734	43,25	6,267	150,419	31,70	6,293	151,042	11,55	24,00	24,00
25.04.2026	1,756	43,01	6,284	150,811	31,34	6,310	151,439	11,67	24,00	24,00
26.04.2026	1,795	43,44	6,276	150,627	31,50	6,303	151,272	11,94	24,00	24,00
27.04.2026	1,753	43,18	6,282	150,762	31,53	6,308	151,391	11,65	24,00	24,00
28.04.2026	1,903	42,90	7,798	187,157	32,48	7,827	187,845	10,41	24,00	24,00
29.04.2026	1,950	42,63	9,098	218,352	33,86	9,128	219,070	8,77	20,22	24,00
30.04.2026	2,301	43,90	11,976	287,415	35,87	12,012	288,282	8,03	24,00	24,00
01.05.2026	2,240	43,62	12,178	292,275	35,94	12,213	293,117	7,68	24,00	24,00
02.05.2026	2,230	43,96	12,209	293,020	36,33	12,244	293,864	7,63	24,00	24,00
03.05.2026	2,173	43,65	12,255	294,127	36,24	12,289	294,947	7,40	24,00	24,00
04.05.2026	0,767	33,01	4,574	109,783	29,28	4,586	110,069	3,73	8,94	24,00
05.05.2026	0,000	20,58	0,000	0,012	20,19	0,000	0,012	0,40	0,01	24,00
06.05.2026	0,000	18,97	0,000	0,000	18,55	0,000	0,000	0,42	0,00	24,00
07.05.2026	0,000	18,32	0,000	0,000	17,79	0,000	0,000	0,53	0,00	22,36
Среднее	1,88	43,03	8,30	199,22	33,20	8,33	199,91	33,20	23,33	23,91
Итого	25,58			2736,01			2745,40		317,16	406,36

Ответственное лицо : _____ / /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

