



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 06.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	45,4	37,7	53,750	0,412	24,00
22.04.2026	45,5	37,5	53,594	0,427	24,00
23.04.2026	45,3	37,3	53,680	0,424	24,00
24.04.2026	45,1	37,1	53,727	0,424	24,00
25.04.2026	45,2	37,1	53,703	0,432	24,00
26.04.2026	45,9	37,6	53,680	0,440	24,00
27.04.2026	46,0	37,8	53,703	0,434	24,00
28.04.2026	45,6	37,5	53,852	0,432	24,00
29.04.2026	44,3	37,3	58,820	0,415	21,00
30.04.2026	45,7	39,6	76,117	0,459	24,00
01.05.2026	46,0	39,9	76,523	0,459	24,00
02.05.2026	45,9	39,9	76,539	0,458	24,00
03.05.2026	45,5	39,5	76,523	0,447	24,00
04.05.2026	30,7	27,5	21,898	0,126	6,00
05.05.2026	19,0	18,4	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	18,3	17,9	0,000	0,000	0,00
Итого	41,2	35,0	816,109	5,787	315,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	83343,094	799,039	25022,00
07.05.2026 00:00	84159,203	804,826	25337,00
	816,109	5,787	315,00

Всего потреблено Qп = 5,787 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Зарипова Р. Х.

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:32:33 1