



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20-134846 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,4	39,3	163,309	0,000	163,309	7,1	7,1	-	-	0,673	24,00
22.04.2026	43,4	39,1	163,082	0,000	163,082	7,1	7,1	-	-	0,701	24,00
23.04.2026	43,3	39,0	163,077	0,000	163,077	7,1	7,1	-	-	0,715	24,00
24.04.2026	43,5	39,0	162,985	0,000	162,985	7,1	7,1	-	-	0,726	24,00
25.04.2026	43,2	38,8	163,052	0,000	163,052	7,1	7,1	-	-	0,727	24,00
26.04.2026	43,7	39,1	163,237	0,000	163,237	7,1	7,1	-	-	0,739	24,00
27.04.2026	43,4	39,0	163,460	0,000	163,460	7,1	7,1	-	-	0,717	24,00
28.04.2026	43,0	38,8	163,560	0,000	163,560	7,1	7,1	-	-	0,700	24,00
29.04.2026	43,3	38,8	146,255	0,000	146,255	7,1	7,1	-	-	0,650	24,00
30.04.2026	43,9	39,8	182,105	0,000	182,105	7,1	7,1	-	-	0,743	24,00
01.05.2026	43,6	39,6	184,327	0,000	184,327	7,1	7,1	-	-	0,729	24,00
02.05.2026	43,9	39,9	184,621	0,000	184,621	7,1	7,1	-	-	0,737	24,00
03.05.2026	43,6	39,7	185,900	0,000	185,900	7,1	7,1	-	-	0,723	24,00
04.05.2026	42,8	39,2	79,651	0,000	79,651	7,1	7,1	-	-	0,292	24,00
05.05.2026	16,2	15,6	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	15,9	15,3	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	15,9	15,3	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	15,9	15,3	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	-	-	0,000	24,00
Итого	37,3	33,9	2268,621	0,000	2268,621	7,1	7,1	-	-	9,572	432,00

Всего к оплате

Qп = 9,572 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 2268,621 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 09:59:55 1