



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 1, 2, 3, 4)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7

№ 16-043302

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	66,7	60,2	609,578	610,814	-1,235	7,1	7,1	-	-	3,957	24,00
22.04.2026	67,0	60,1	580,726	582,265	-1,539	7,1	7,1	-	-	4,049	24,00
23.04.2026	66,6	59,0	654,450	656,458	-2,009	7,1	7,1	-	-	4,998	24,00
24.04.2026	67,2	59,3	694,406	697,253	-2,847	7,1	7,1	-	-	5,489	24,00
25.04.2026	67,0	58,9	692,109	694,929	-2,820	7,1	7,1	-	-	5,608	24,00
26.04.2026	67,3	59,2	682,319	685,296	-2,977	7,1	7,1	-	-	5,519	24,00
27.04.2026	66,5	58,8	674,597	676,855	-2,258	7,1	7,1	-	-	5,201	24,00
28.04.2026	67,0	59,0	675,797	678,313	-2,517	7,1	7,1	-	-	5,393	24,00
29.04.2026	66,8	59,1	673,560	675,900	-2,340	7,1	7,1	-	-	5,207	24,00
30.04.2026	67,1	59,6	672,826	675,229	-2,403	7,1	7,1	-	-	5,089	24,00
01.05.2026	66,9	59,5	674,186	676,312	-2,127	7,1	7,1	-	-	4,966	24,00
02.05.2026	67,3	60,0	673,597	675,837	-2,240	7,1	7,1	-	-	4,908	24,00
03.05.2026	67,0	59,4	674,641	676,942	-2,301	7,1	7,1	-	-	5,160	24,00
04.05.2026	66,2	61,6	670,703	670,539	0,164	7,1	7,1	-	-	3,119	24,00
Итого	66,9	59,5	9303,494	9332,943	-29,449	7,1	7,1	-	-	68,664	336,00

Всего к оплате

Qп = **68,664** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **-29,449** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:04:01 1