



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 5, 6, 7)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4423 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	69,2	51,3	121,852	122,166	-0,314	5,8	5,7	-	-	2,180	24,00
22.04.2026	69,7	50,8	121,362	121,687	-0,325	5,8	5,7	-	-	2,293	24,00
23.04.2026	69,1	50,1	120,498	120,825	-0,327	5,8	5,7	-	-	2,289	24,00
24.04.2026	69,6	50,0	120,351	120,683	-0,332	5,8	5,7	-	-	2,353	24,00
25.04.2026	69,4	49,3	119,491	119,835	-0,344	5,8	5,8	-	-	2,403	24,00
26.04.2026	69,7	49,6	118,767	119,116	-0,349	5,8	5,8	-	-	2,386	24,00
27.04.2026	68,8	49,7	117,817	118,150	-0,332	5,8	5,7	-	-	2,248	24,00
28.04.2026	69,4	49,8	117,395	117,730	-0,335	5,8	5,7	-	-	2,304	24,00
29.04.2026	69,2	50,1	117,462	117,801	-0,339	5,8	5,7	-	-	2,235	24,00
30.04.2026	69,5	50,3	117,382	117,692	-0,311	5,7	5,7	-	-	2,252	24,00
01.05.2026	69,2	50,4	117,642	117,962	-0,321	5,7	5,7	-	-	2,216	24,00
02.05.2026	69,6	50,6	117,999	118,317	-0,318	5,7	5,7	-	-	2,244	24,00
03.05.2026	69,3	50,6	117,676	118,000	-0,324	5,7	5,7	-	-	2,202	24,00
04.05.2026	68,4	57,5	148,137	148,541	-0,404	6,0	5,9	-	-	1,617	24,00
Итого	69,3	50,7	1693,829	1698,505	-4,676	5,8	5,7	-	-	31,222	336,00

Всего к оплате Qп = 31,222 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -4,676 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:04:24 1