



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1648674 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,8	38,8	292,030	292,204	-0,175	7,0	5,0	-	-	1,465	24,00
22.04.2026	43,8	38,6	290,843	291,077	-0,234	7,0	5,0	-	-	1,546	24,00
23.04.2026	43,8	38,5	292,135	292,305	-0,170	7,0	5,0	-	-	1,565	24,00
24.04.2026	43,9	38,5	291,141	291,390	-0,249	7,0	5,0	-	-	1,588	24,00
25.04.2026	43,7	38,3	292,651	293,012	-0,361	7,0	5,0	-	-	1,597	24,00
26.04.2026	44,1	38,6	291,491	291,895	-0,405	7,0	5,0	-	-	1,621	24,00
27.04.2026	43,8	38,5	292,006	292,388	-0,382	7,0	5,0	-	-	1,568	24,00
28.04.2026	43,4	38,1	289,922	290,222	-0,301	7,0	5,0	-	-	1,553	24,00
29.04.2026	43,8	38,0	212,189	212,562	-0,373	7,0	5,0	-	-	1,238	24,00
30.04.2026	44,3	38,8	290,341	290,465	-0,123	7,0	5,0	-	-	1,626	24,00
01.05.2026	44,0	38,7	290,357	290,404	-0,047	7,0	5,0	-	-	1,579	24,00
02.05.2026	44,3	39,1	294,812	295,058	-0,246	7,0	5,0	-	-	1,579	24,00
03.05.2026	44,0	38,8	290,806	290,955	-0,150	7,0	5,0	-	-	1,534	24,00
04.05.2026	43,2	38,5	116,511	116,692	-0,181	7,0	5,0	-	-	0,559	24,00
05.05.2026	22,0	21,9	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	21,3	20,7	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	21,0	20,2	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	20,7	19,9	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
Итого	38,8	34,6	3827,235	3830,630	-3,395	7,0	5,0	-	-	20,618	432,00

Всего к оплате

Qп = 20,618 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -3,395 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 09:59:26 1