



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = 17,280 т/сутки
M2min = 17,280 т/сутки

M1max = 4320,000 т/сутки
M2max = 4320,000 т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4427

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
23.04.2026	68,6	64,9	370,631	370,164	0,467	6,1	6,1	-	-	1,371	24,00
24.04.2026	68,8	64,8	369,852	369,386	0,466	6,1	6,1	-	-	1,479	24,00
25.04.2026	68,3	64,3	369,211	368,746	0,465	6,1	6,1	-	-	1,477	24,00
26.04.2026	69,0	65,0	370,890	370,423	0,467	6,1	6,1	-	-	1,484	24,00
27.04.2026	68,5	64,7	368,243	367,779	0,464	6,1	6,1	-	-	1,399	24,00
28.04.2026	68,6	64,7	364,030	363,571	0,459	6,1	6,1	-	-	1,420	24,00
29.04.2026	68,6	65,1	365,749	365,288	0,461	6,1	6,1	-	-	1,280	24,00
30.04.2026	68,7	65,0	365,842	365,381	0,461	6,1	6,1	-	-	1,354	24,00
01.05.2026	68,3	64,7	371,290	370,822	0,468	6,1	6,1	-	-	1,337	24,00
02.05.2026	69,0	65,4	361,237	360,782	0,455	6,1	6,1	-	-	1,300	24,00
03.05.2026	68,5	64,8	365,275	364,815	0,460	6,1	6,1	-	-	1,352	24,00
04.05.2026	68,6	66,1	168,166	167,954	0,212	6,1	6,1	-	-	0,420	13,00
Итого	68,6	65,0	4210,416	4205,111	5,305	6,1	6,1	-	-	15,673	277,00

Всего к оплате

Qп = **15,673** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **5,305** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 14.05.2026 17:26:19 1