



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Матросова, д. 121А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-139098

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.22

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |              |                 | Давление (ат) |            | Теплота (ГКал) |    |              | Время<br>раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|----------------|----|--------------|------------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2           | Mп=M1-M2        | P1            | P2         | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2     |                  |
| 21.04.2026   | 49,9             | 46,8        | 206,894         | 0,000        | 206,894         | 4,1           | 3,6        | -              | -  | 0,639        | 24,00            |
| 22.04.2026   | 52,9             | 49,4        | 206,334         | 0,000        | 206,334         | 4,1           | 3,7        | -              | -  | 0,713        | 24,00            |
| 23.04.2026   | 52,2             | 48,8        | 206,234         | 0,000        | 206,234         | 4,6           | 4,1        | -              | -  | 0,694        | 24,00            |
| 24.04.2026   | 50,7             | 47,6        | 206,306         | 0,000        | 206,306         | 4,5           | 4,1        | -              | -  | 0,652        | 24,00            |
| 25.04.2026   | 51,9             | 48,5        | 206,121         | 0,000        | 206,121         | 4,6           | 4,2        | -              | -  | 0,704        | 24,00            |
| 26.04.2026   | 50,2             | 47,1        | 206,038         | 0,000        | 206,038         | 4,4           | 3,9        | -              | -  | 0,645        | 24,00            |
| 27.04.2026   | 48,6             | 45,7        | 206,116         | 0,000        | 206,116         | 4,3           | 3,8        | -              | -  | 0,613        | 24,00            |
| 28.04.2026   | 50,9             | 47,7        | 205,716         | 0,000        | 205,716         | 4,1           | 3,6        | -              | -  | 0,662        | 24,00            |
| 29.04.2026   | 50,1             | 46,9        | 186,575         | 0,000        | 186,575         | 4,2           | 3,8        | -              | -  | 0,606        | 24,00            |
| 30.04.2026   | 50,9             | 47,7        | 209,935         | 0,000        | 209,935         | 4,3           | 3,9        | -              | -  | 0,669        | 24,00            |
| 01.05.2026   | 50,9             | 47,8        | 209,787         | 0,000        | 209,787         | 4,4           | 4,0        | -              | -  | 0,661        | 24,00            |
| 02.05.2026   | 49,4             | 46,5        | 201,237         | 0,000        | 201,237         | 4,2           | 3,8        | -              | -  | 0,602        | 23,00            |
| 03.05.2026   | 51,3             | 48,1        | 209,433         | 0,000        | 209,433         | 4,2           | 3,8        | -              | -  | 0,657        | 24,00            |
| 04.05.2026   | 48,7             | 45,9        | 82,964          | 0,000        | 82,964          | 2,1           | 2,0        | -              | -  | 0,231        | 24,00            |
| 05.05.2026   | 23,2             | 22,4        | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 1,0           | 1,0        | -              | -  | 0,000        | 24,00            |
| 06.05.2026   | 22,2             | 21,5        | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 1,0           | 1,0        | -              | -  | 0,000        | 24,00            |
| 07.05.2026   | 21,7             | 20,9        | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 1,0           | 1,0        | -              | -  | 0,000        | 24,00            |
| 08.05.2026   | 21,4             | 20,6        | 0,000           | 0,000        | 0,000           | 1,0           | 1,0        | -              | -  | 0,000        | 24,00            |
| <b>Итого</b> | <b>44,3</b>      | <b>41,7</b> | <b>2749,689</b> | <b>0,000</b> | <b>2749,689</b> | <b>3,5</b>    | <b>3,1</b> | -              | -  | <b>8,749</b> | <b>431,00</b>    |

Всего к оплате

Qп = 8,749 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 2749,689 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:00:17 1