



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 61/1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № СВ589 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	67,5	62,2	423,834	440,415	-16,580	7,0	5,0	-	-	2,228	24,00
22.04.2026	68,9	63,2	416,801	432,997	-16,197	7,0	5,0	-	-	2,374	24,00
23.04.2026	68,6	62,9	418,906	435,064	-16,159	7,0	5,0	-	-	2,359	24,00
24.04.2026	68,8	63,1	415,916	432,248	-16,332	7,0	5,0	-	-	2,358	24,00
25.04.2026	68,3	62,6	412,866	429,221	-16,355	7,0	5,0	-	-	2,362	24,00
26.04.2026	68,9	63,1	414,070	430,416	-16,346	7,0	5,0	-	-	2,396	24,00
27.04.2026	68,5	62,9	418,305	434,956	-16,651	7,0	5,0	-	-	2,348	24,00
28.04.2026	68,6	62,8	417,505	434,229	-16,724	7,0	5,0	-	-	2,387	24,00
29.04.2026	68,6	63,0	425,362	441,648	-16,287	7,0	5,0	-	-	2,376	24,00
30.04.2026	68,7	63,2	430,574	447,211	-16,637	7,0	5,0	-	-	2,378	24,00
01.05.2026	68,3	62,9	436,331	453,153	-16,822	7,0	5,0	-	-	2,338	24,00
02.05.2026	69,0	63,6	437,094	453,814	-16,720	7,0	5,0	-	-	2,340	24,00
03.05.2026	68,5	63,1	436,411	453,203	-16,792	7,0	5,0	-	-	2,323	24,00
04.05.2026	52,2	49,7	174,514	180,990	-6,476	7,0	5,0	-	-	0,930	16,48
05.05.2026	27,7	27,9	0,000	1,262	-1,262	7,0	5,0	-	-	0,000	2,07
06.05.2026	25,2	25,1	0,000	0,295	-0,295	7,0	5,0	-	-	0,000	21,02
07.05.2026	24,2	24,1	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	23,98
08.05.2026	23,6	23,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
Итого	58,0	53,8	5678,487	5901,122	-222,634	7,0	5,0	-	-	31,498	399,55

Всего к оплате

Qп = 31,498 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -222,634 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 10:01:54 1