



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 167073 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,0	39,0	236,620	229,570	7,050	6,2	5,8	-	-	1,168	24,00
22.04.2026	44,0	38,9	236,470	229,400	7,070	6,2	5,8	-	-	1,205	24,00
23.04.2026	44,0	38,8	229,370	223,870	5,500	6,2	5,7	-	-	1,197	24,00
24.04.2026	44,1	38,9	236,960	230,040	6,920	6,2	5,8	-	-	1,225	24,00
25.04.2026	43,9	38,6	237,040	230,190	6,850	6,2	5,8	-	-	1,238	24,00
26.04.2026	44,3	39,0	237,110	230,330	6,780	6,2	5,8	-	-	1,251	24,00
27.04.2026	44,0	38,9	237,110	230,440	6,670	6,2	5,8	-	-	1,209	24,00
28.04.2026	43,6	38,5	236,120	229,540	6,580	6,2	5,8	-	-	1,192	24,00
29.04.2026	44,1	38,5	205,410	199,540	5,870	6,2	5,3	-	-	1,134	24,00
30.04.2026	44,5	39,3	238,370	231,520	6,850	6,2	5,8	-	-	1,241	24,00
01.05.2026	44,2	39,2	240,430	233,560	6,870	6,2	5,8	-	-	1,217	24,00
02.05.2026	44,6	39,5	240,830	234,020	6,810	6,2	5,8	-	-	1,215	24,00
03.05.2026	44,2	39,2	241,960	235,040	6,920	6,2	5,8	-	-	1,188	24,00
04.05.2026	43,5	38,8	82,090	79,760	2,330	6,2	3,1	-	-	0,381	24,00
05.05.2026	20,1	20,0	2,560	0,000	2,560	6,2	4,6	-	-	0,000	24,00
06.05.2026	19,6	19,1	3,520	0,000	3,520	6,2	5,2	-	-	0,000	24,00
07.05.2026	19,2	18,5	5,440	0,000	5,440	6,2	4,6	-	-	0,000	24,00
08.05.2026	19,0	18,3	3,520	0,000	3,520	6,2	4,8	-	-	0,000	24,00
Итого	38,6	34,5	3150,930	3046,820	104,110	6,2	5,4	-	-	16,061	432,00

Всего к оплате

Q_п = **16,061** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **104,110** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 09:58:47 1