



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г.Октябрьский, ул. 80-летия Победы, д. 2

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5895 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	62,5	44,8	151,846	147,061	4,785	6,6	3,8	-	-	2,706	24,00
22.04.2026	63,2	44,2	187,140	181,981	5,159	6,6	3,8	-	-	3,563	24,00
23.04.2026	62,8	43,5	186,291	181,236	5,055	6,6	3,8	-	-	3,599	24,00
24.04.2026	62,5	43,0	171,589	167,097	4,492	6,6	3,8	-	-	3,347	24,00
25.04.2026	62,8	43,0	202,103	197,142	4,961	6,6	3,8	-	-	4,009	24,00
26.04.2026	62,5	42,9	168,445	164,036	4,409	6,6	3,8	-	-	3,318	24,00
27.04.2026	62,3	42,9	170,629	166,216	4,414	6,5	3,8	-	-	3,316	24,00
28.04.2026	62,7	43,1	171,765	167,394	4,371	6,6	3,8	-	-	3,386	24,00
29.04.2026	63,8	43,4	168,622	164,296	4,326	6,5	3,7	-	-	3,444	24,00
30.04.2026	63,5	43,6	157,357	152,881	4,476	6,5	3,7	-	-	3,139	24,00
01.05.2026	63,6	43,9	145,963	141,466	4,496	6,5	3,7	-	-	2,887	24,00
02.05.2026	63,7	44,3	143,699	139,163	4,537	6,5	3,7	-	-	2,794	24,00
03.05.2026	63,7	44,4	141,639	137,371	4,268	6,5	3,7	-	-	2,733	24,00
04.05.2026	63,8	53,1	144,180	138,498	5,681	6,1	4,2	-	-	1,543	24,00
Итого	63,1	44,3	2311,269	2245,838	65,431	6,5	3,8	-	-	43,785	336,00

Всего к оплате

Qп = **43,785** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **65,431** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 15.05.2026 11:13:40 1