



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 04.05.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Паркова, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5953 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	65,9	48,3	144,793	141,854	2,939	5,9	3,0	-	-	2,462	24,00
22.04.2026	65,8	48,7	159,918	156,672	3,246	5,9	3,0	-	-	2,809	24,00
23.04.2026	65,5	48,5	167,658	164,255	3,403	5,9	3,0	-	-	2,859	24,00
24.04.2026	65,5	48,6	162,005	158,716	3,289	5,9	3,0	-	-	2,738	24,00
25.04.2026	65,4	48,2	180,945	177,272	3,673	5,9	3,0	-	-	3,123	24,00
26.04.2026	65,4	48,4	173,979	170,447	3,532	5,9	3,1	-	-	2,983	24,00
27.04.2026	65,3	48,5	169,698	166,253	3,445	5,8	3,0	-	-	2,860	24,00
28.04.2026	65,9	47,6	170,687	167,222	3,465	5,9	3,0	-	-	3,037	24,00
29.04.2026	66,8	47,4	151,088	148,021	3,067	5,9	3,0	-	-	2,935	24,00
30.04.2026	66,8	47,9	148,210	145,201	3,009	5,8	3,0	-	-	2,802	24,00
01.05.2026	67,0	47,0	136,255	133,489	2,766	5,8	3,0	-	-	2,624	24,00
02.05.2026	67,2	47,8	132,178	129,495	2,683	5,8	3,0	-	-	2,575	24,00
03.05.2026	67,1	48,1	135,005	132,264	2,741	5,8	3,0	-	-	2,581	24,00
04.05.2026	66,9	59,8	105,755	103,608	2,147	5,5	3,3	-	-	1,680	24,00
Итого	66,2	48,9	2138,174	2094,769	43,405	5,8	3,0	-	-	38,068	336,00

Всего к оплате Qп = 38,068 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 43,405 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 15.05.2026 10:29:11 1