



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.03.2026 по 25.04.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Шашина, д. 28

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4974 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.03.2026	67,1	32,5	68,426	68,602	-0,175	5,5	3,3	-	-	2,371	24,00
27.03.2026	66,7	33,0	71,961	71,606	0,355	5,7	3,0	-	-	2,432	24,00
28.03.2026	66,4	32,1	66,309	65,654	0,655	5,8	2,9	-	-	2,278	24,00
29.03.2026	66,2	31,7	63,601	63,244	0,358	5,8	2,9	-	-	2,197	24,00
30.03.2026	66,1	33,1	67,950	68,586	-0,636	6,2	3,0	-	-	2,243	24,00
31.03.2026	66,3	33,5	68,458	68,766	-0,307	6,0	2,9	-	-	2,253	24,00
01.04.2026	66,8	33,5	68,127	67,592	0,535	5,9	3,0	-	-	2,273	24,00
02.04.2026	66,1	38,5	52,694	51,939	0,756	5,9	3,1	-	-	1,446	23,55
03.04.2026	65,1	45,6	41,976	40,009	1,967	5,9	3,0	-	-	0,822	24,00
04.04.2026	64,9	45,0	41,617	39,960	1,656	5,8	2,9	-	-	0,834	24,00
05.04.2026	65,2	44,6	41,639	39,947	1,692	5,8	2,9	-	-	0,862	24,00
06.04.2026	65,2	44,7	43,406	41,817	1,589	5,8	2,9	-	-	0,890	24,00
07.04.2026	65,4	45,1	45,186	43,494	1,692	5,9	3,0	-	-	0,918	24,00
08.04.2026	65,3	45,1	45,169	43,731	1,438	5,9	3,0	-	-	0,912	24,00
09.04.2026	65,5	45,3	46,819	44,996	1,824	6,0	3,0	-	-	0,949	24,00
10.04.2026	65,2	45,1	47,152	45,426	1,726	6,0	3,1	-	-	0,951	24,00
11.04.2026	65,1	45,0	47,164	45,517	1,647	6,1	3,2	-	-	0,951	24,00
12.04.2026	65,2	44,8	48,379	46,681	1,698	6,1	3,2	-	-	0,990	24,00
13.04.2026	65,2	44,6	48,575	46,863	1,712	6,1	3,3	-	-	1,003	24,00
14.04.2026	65,2	45,1	48,486	46,080	2,406	6,1	3,3	-	-	0,976	24,00
15.04.2026	65,3	45,1	47,542	44,734	2,808	6,2	3,3	-	-	0,965	24,00
16.04.2026	65,3	45,1	47,111	43,951	3,160	6,2	3,3	-	-	0,955	24,00
17.04.2026	65,4	45,0	47,462	43,754	3,708	6,2	3,3	-	-	0,969	24,00
18.04.2026	65,4	44,9	47,382	43,994	3,388	6,1	3,2	-	-	0,975	24,00
19.04.2026	65,4	44,8	47,038	43,956	3,082	6,1	3,2	-	-	0,974	24,00
20.04.2026	65,3	45,0	46,777	43,903	2,874	6,1	3,2	-	-	0,952	24,00
21.04.2026	64,8	45,0	48,811	45,667	3,144	6,2	3,3	-	-	0,970	24,00
22.04.2026	64,7	44,7	49,265	45,742	3,524	6,2	3,3	-	-	0,988	24,00
23.04.2026	64,4	44,8	50,773	47,573	3,200	6,1	3,2	-	-	1,002	24,00
24.04.2026	64,4	44,7	50,028	47,644	2,384	6,1	3,3	-	-	0,991	24,00
25.04.2026	64,3	44,8	51,001	49,028	1,973	6,1	3,3	-	-	1,000	24,00
Итого	65,4	42,0	1606,285	1550,455	55,829	6,0	3,1	-	-	39,292	743,55

Всего к оплате

Q_п = 39,292 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 55,829 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 04.05.2026 09:47:13 1