

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 170234

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
20.11.2025	51,8	43,3	126,360	126,950	-0,590	5,00	4,94	1,070	24,00
21.11.2025	52,0	43,2	125,350	126,040	-0,690	5,01	4,95	1,104	24,00
22.11.2025	51,5	43,0	124,880	125,480	-0,600	4,99	4,93	1,062	24,00
23.11.2025	51,9	43,4	125,430	126,070	-0,640	4,98	4,92	1,061	24,00
24.11.2025	52,0	43,4	124,240	124,810	-0,570	4,98	4,93	1,063	24,00
25.11.2025	52,1	43,7	125,670	126,520	-0,850	4,98	4,93	1,060	24,00
26.11.2025	52,0	43,5	125,450	126,080	-0,630	4,99	4,93	1,069	24,00
27.11.2025	52,1	43,5	125,630	126,340	-0,710	4,99	4,94	1,077	24,00
28.11.2025	52,0	43,4	125,940	126,430	-0,490	5,01	4,96	1,082	24,00
29.11.2025	51,9	43,3	126,200	126,990	-0,790	5,03	4,97	1,078	24,00
30.11.2025	52,0	43,4	126,270	126,740	-0,470	4,99	4,93	1,080	24,00
01.12.2025	52,2	43,5	126,120	126,930	-0,810	4,95	4,89	1,092	24,00
02.12.2025	52,0	43,5	126,350	126,810	-0,460	5,07	5,01	1,079	24,00
03.12.2025	52,9	44,0	126,170	126,960	-0,790	5,10	5,05	1,118	24,00
04.12.2025	53,3	44,3	126,420	126,970	-0,550	5,12	5,06	1,140	24,00
05.12.2025	53,5	44,4	125,940	126,530	-0,590	5,12	5,06	1,150	24,00
06.12.2025	53,5	44,4	126,140	126,830	-0,690	5,12	5,06	1,149	24,00
07.12.2025	54,4	45,0	126,090	126,560	-0,470	5,12	5,06	1,181	24,00
08.12.2025	56,7	46,2	125,850	126,540	-0,690	5,10	5,05	1,308	24,00
09.12.2025	60,6	48,7	125,760	126,630	-0,870	5,09	5,05	1,502	24,00
10.12.2025	61,2	49,0	126,010	126,680	-0,670	5,10	5,05	1,530	24,00
11.12.2025	61,0	48,8	125,990	126,640	-0,650	5,10	5,06	1,536	24,00
12.12.2025	60,0	48,3	125,990	126,560	-0,570	5,09	5,04	1,468	24,00
13.12.2025	60,6	49,0	126,600	127,280	-0,680	5,11	5,06	1,471	24,00
14.12.2025	61,0	49,0	126,260	127,030	-0,770	5,12	5,07	1,509	24,00
15.12.2025	64,9	51,5	126,020	126,920	-0,900	5,11	5,07	1,692	24,00
16.12.2025	66,1	52,2	125,920	126,660	-0,740	5,11	5,07	1,750	24,00
17.12.2025	65,0	51,6	126,260	126,960	-0,700	5,11	5,07	1,691	24,00
18.12.2025	64,6	51,4	126,640	127,350	-0,710	5,07	5,03	1,670	24,00
19.12.2025	65,3	52,0	126,720	127,290	-0,570	5,09	5,05	1,682	24,00
Итого	56,3	46,1	3778,670	3798,580	-19,910	5,06	5,01	38,524	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **38,524** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: