

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 169011

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.11.2025	51,1	42,3	127,350	125,710	1,640	1,124	24,00
21.11.2025	51,2	42,2	125,960	124,420	1,540	1,140	24,00
22.11.2025	50,8	41,9	125,980	124,310	1,670	1,107	24,00
23.11.2025	51,2	42,4	126,240	124,590	1,650	1,104	24,00
24.11.2025	51,3	42,5	126,160	124,630	1,530	1,105	24,00
25.11.2025	51,4	42,7	126,600	125,050	1,550	1,098	24,00
26.11.2025	51,2	42,5	126,420	124,840	1,580	1,105	24,00
27.11.2025	51,4	42,6	126,290	124,770	1,520	1,106	24,00
28.11.2025	51,3	42,4	126,610	125,040	1,570	1,120	24,00
29.11.2025	51,2	42,2	126,940	125,450	1,490	1,133	24,00
30.11.2025	51,2	42,4	126,930	125,500	1,430	1,118	24,00
01.12.2025	51,4	42,5	126,880	125,460	1,420	1,129	24,00
02.12.2025	51,3	42,4	126,920	125,480	1,440	1,128	24,00
03.12.2025	52,1	42,9	126,970	125,440	1,530	1,171	24,00
04.12.2025	52,6	43,2	127,020	125,330	1,690	1,186	24,00
05.12.2025	52,8	43,4	126,830	125,130	1,700	1,190	24,00
06.12.2025	52,8	43,3	126,760	125,060	1,700	1,196	24,00
07.12.2025	53,6	43,9	126,800	125,100	1,700	1,231	24,00
08.12.2025	55,8	45,2	126,830	125,170	1,660	1,342	24,00
09.12.2025	59,8	47,5	126,650	125,080	1,570	1,542	24,00
10.12.2025	60,3	47,9	126,680	125,100	1,580	1,564	24,00
11.12.2025	60,1	47,7	126,680	125,100	1,580	1,564	24,00
12.12.2025	59,1	47,2	126,740	125,220	1,520	1,517	24,00
13.12.2025	59,7	47,9	127,370	125,870	1,500	1,510	24,00
14.12.2025	60,1	47,9	127,070	125,660	1,410	1,554	24,00
15.12.2025	64,0	50,2	126,910	125,560	1,350	1,742	24,00
16.12.2025	65,2	51,0	126,870	125,550	1,320	1,793	24,00
17.12.2025	64,1	50,4	126,950	125,620	1,330	1,732	24,00
18.12.2025	63,7	50,2	127,390	126,030	1,360	1,719	24,00
19.12.2025	64,4	50,9	127,490	126,130	1,360	1,716	24,00
Итого	55,5	45,1	3803,290	3757,400	45,890	39,786	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **39,786** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: