

Отчет о потреблении тепловой энергии.

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Комсомольская д. 20А

Договор:

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 178613

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,669	245,400	245,450	52,49	45,67	24,00	24,00
21.11.25	1,718	245,170	245,160	52,61	45,61	24,00	24,00
22.11.25	1,660	244,970	245,030	52,11	45,32	24,00	24,00
23.11.25	1,646	244,960	245,040	52,53	45,79	24,00	24,00
24.11.25	1,658	244,900	244,970	52,64	45,85	24,00	24,00
25.11.25	1,655	244,950	244,990	52,76	45,99	24,00	24,00
26.11.25	1,666	244,970	245,040	52,62	45,78	24,00	24,00
27.11.25	1,678	244,840	245,020	52,73	45,85	24,00	24,00
28.11.25	1,478	215,260	215,380	52,72	45,84	24,00	24,00
29.11.25	1,679	244,640	244,610	52,55	45,68	24,00	24,00
30.11.25	1,667	244,840	244,950	52,58	45,75	24,00	24,00
01.12.25	1,693	244,760	244,900	52,81	45,86	24,00	24,00
02.12.25	1,697	244,850	244,890	52,64	45,69	24,00	24,00
03.12.25	1,760	244,860	244,870	53,52	46,32	24,00	24,00
04.12.25	1,776	244,500	244,740	54,00	46,70	24,00	24,00
05.12.25	1,793	244,190	244,270	54,19	46,83	24,00	24,00
06.12.25	1,795	244,040	244,160	54,21	46,83	24,00	24,00
07.12.25	1,847	244,010	244,050	55,05	47,47	24,00	24,00
08.12.25	2,048	243,840	243,960	57,39	48,98	24,00	24,00
09.12.25	2,345	243,620	243,770	61,39	51,73	24,00	24,00
10.12.25	2,395	243,860	243,980	61,91	52,07	24,00	24,00
11.12.25	2,390	244,070	244,110	61,72	51,90	24,00	24,00
12.12.25	2,316	244,500	244,500	60,73	51,26	24,00	24,00
13.12.25	2,298	245,090	245,180	61,33	51,94	24,00	24,00
14.12.25	2,357	245,010	245,060	61,80	52,17	24,00	24,00
15.12.25	2,658	244,540	244,650	65,73	54,84	24,00	24,00
16.12.25	2,751	244,420	244,500	66,93	55,64	24,00	24,00
17.12.25	2,657	244,860	244,960	65,76	54,89	24,00	24,00
18.12.25	2,622	245,540	245,710	65,38	54,68	24,00	24,00
19.12.25	2,617	244,680	244,690	66,11	55,40	24,00	24,00
Итого	59,989	7310,140	7312,590	57,03	48,81	720,00	720,00

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____