



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,6	54,1	229,550	230,000	-0,450	7,72	7,61	2,875	-	2,875	24,00
21.11.2025	67,0	53,9	225,450	225,900	-0,450	7,68	7,58	2,961	-	2,961	24,00
22.11.2025	66,7	54,0	228,510	228,960	-0,450	7,69	7,58	2,893	-	2,893	24,00
23.11.2025	66,2	54,1	230,150	230,630	-0,480	7,70	7,59	2,783	-	2,783	24,00
24.11.2025	66,2	54,0	231,460	231,900	-0,440	7,73	7,62	2,825	-	2,825	24,00
25.11.2025	66,4	54,5	235,260	235,700	-0,440	7,79	7,67	2,806	-	2,806	24,00
26.11.2025	65,9	53,8	233,990	234,390	-0,400	7,86	7,74	2,821	-	2,821	24,00
27.11.2025	66,5	54,1	231,550	231,860	-0,310	7,83	7,72	2,858	-	2,858	24,00
28.11.2025	66,2	53,8	229,330	229,530	-0,200	7,72	7,61	2,852	-	2,852	24,00
29.11.2025	66,5	54,0	229,090	229,300	-0,210	7,73	7,62	2,864	-	2,864	24,00
30.11.2025	66,4	54,0	229,340	229,560	-0,220	7,73	7,62	2,851	-	2,851	24,00
01.12.2025	66,5	54,0	229,770	229,910	-0,140	7,73	7,62	2,881	-	2,881	24,00
02.12.2025	66,7	54,1	230,830	230,950	-0,120	7,72	7,61	2,888	-	2,888	24,00
03.12.2025	66,3	53,6	228,520	228,570	-0,050	7,62	7,52	2,888	-	2,888	24,00
04.12.2025	66,4	53,6	226,450	226,380	0,070	7,64	7,54	2,900	-	2,900	24,00
05.12.2025	66,3	53,8	234,500	234,420	0,080	7,65	7,53	2,929	-	2,929	24,00
06.12.2025	66,5	54,2	240,130	239,850	0,280	7,64	7,51	2,951	-	2,951	24,00
07.12.2025	66,3	54,1	240,020	239,650	0,370	7,63	7,51	2,932	-	2,932	24,00
08.12.2025	67,8	54,3	231,940	231,600	0,340	7,56	7,45	3,115	-	3,115	24,00
09.12.2025	69,4	54,7	227,290	226,930	0,360	7,49	7,39	3,342	-	3,342	24,00
10.12.2025	68,9	53,9	219,380	218,930	0,450	7,57	7,48	3,291	-	3,291	24,00
11.12.2025	68,8	53,4	210,130	209,720	0,410	7,62	7,54	3,248	-	3,248	24,00
12.12.2025	68,3	53,4	213,120	212,590	0,530	7,71	7,63	3,176	-	3,176	24,00
13.12.2025	67,6	53,5	215,810	215,370	0,440	7,76	7,68	3,049	-	3,049	24,00
14.12.2025	67,6	53,0	212,470	211,990	0,480	7,74	7,66	3,111	-	3,111	24,00
15.12.2025	70,6	54,1	204,720	204,210	0,510	7,67	7,60	3,377	-	3,377	24,00
16.12.2025	70,4	53,6	201,530	201,130	0,400	7,64	7,58	3,395	-	3,395	24,00
17.12.2025	69,7	55,1	239,840	239,560	0,280	7,68	7,55	3,498	-	3,498	24,00
18.12.2025	68,6	55,6	262,650	262,440	0,210	7,69	7,51	3,402	-	3,402	24,00
19.12.2025	68,6	56,1	266,240	266,110	0,130	7,66	7,48	3,330	-	3,330	24,00
Итого	67,4	54,1	6869,020	6868,040	0,980	7,69	7,58	91,092	-	91,092	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **91,092** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: