



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 34.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DB914
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	67,1	60,7	274,766	275,706	-0,940	1,741	-	1,741	24,00
21.11.2025	67,5	60,9	270,721	271,694	-0,973	1,797	-	1,797	24,00
22.11.2025	67,2	60,6	271,960	272,926	-0,966	1,790	-	1,790	24,00
23.11.2025	66,7	60,3	272,865	273,797	-0,932	1,734	-	1,734	24,00
24.11.2025	66,7	60,4	273,040	273,967	-0,927	1,724	-	1,724	24,00
25.11.2025	66,9	60,6	276,146	277,082	-0,937	1,738	-	1,738	24,00
26.11.2025	66,3	60,1	276,691	277,609	-0,918	1,716	-	1,716	24,00
27.11.2025	67,1	60,7	280,437	281,416	-0,979	1,813	-	1,813	24,00
28.11.2025	66,7	60,5	282,694	283,649	-0,955	1,775	-	1,775	24,00
29.11.2025	67,0	60,7	283,396	284,353	-0,958	1,775	-	1,775	24,00
30.11.2025	66,9	60,6	285,050	286,006	-0,956	1,774	-	1,774	24,00
01.12.2025	67,0	60,8	286,138	287,100	-0,962	1,783	-	1,783	24,00
02.12.2025	67,1	60,8	285,694	286,654	-0,961	1,779	-	1,779	24,00
03.12.2025	66,7	60,4	279,633	280,573	-0,941	1,750	-	1,750	24,00
04.12.2025	66,8	60,4	275,785	276,731	-0,946	1,757	-	1,757	24,00
05.12.2025	66,8	60,4	276,281	277,229	-0,948	1,763	-	1,763	24,00
06.12.2025	66,9	60,5	276,475	277,424	-0,949	1,762	-	1,762	24,00
07.12.2025	66,8	60,4	276,018	276,969	-0,951	1,768	-	1,768	24,00
08.12.2025	69,4	61,0	261,764	262,983	-1,218	2,188	-	2,188	24,00
09.12.2025	70,3	61,7	251,681	252,880	-1,198	2,163	-	2,163	24,00
10.12.2025	71,3	60,9	239,838	241,230	-1,392	2,503	-	2,503	24,00
11.12.2025	69,4	60,6	231,923	233,037	-1,114	2,035	-	2,035	24,00
12.12.2025	68,8	60,4	234,144	235,223	-1,079	1,981	-	1,981	24,00
13.12.2025	68,0	60,0	236,633	237,663	-1,030	1,903	-	1,903	24,00
14.12.2025	68,2	59,9	234,477	235,529	-1,053	1,945	-	1,945	24,00
15.12.2025	71,2	61,4	218,518	219,698	-1,180	2,122	-	2,122	24,00
16.12.2025	70,9	60,8	210,329	211,510	-1,181	2,136	-	2,136	24,00
17.12.2025	70,3	60,2	209,688	210,847	-1,159	2,111	-	2,111	24,00
18.12.2025	69,0	59,3	209,327	210,424	-1,097	2,023	-	2,023	24,00
19.12.2025	69,0	59,6	209,862	210,936	-1,074	1,978	-	1,978	24,00
Итого	68,0	60,5	7751,974	7782,845	-30,871	56,826	-	56,826	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	12007,992	14191,016	-	1854,67
20.12.2025 00:00	19759,965	21973,861	-	2574,67
	7751,973	7782,846	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

56,826 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: