



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578556
Версия ПО 37.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,5	55,7	113,004	-	113,004	0,901	-	0,901	24,00
21.11.2025	66,3	39,8	23,984	-	23,984	0,623	-	0,623	24,00
22.11.2025	66,0	41,1	30,145	-	30,145	0,675	-	0,675	24,00
23.11.2025	65,9	47,2	40,852	-	40,852	0,762	-	0,762	24,00
24.11.2025	65,9	46,6	38,789	-	38,789	0,746	-	0,746	24,00
25.11.2025	66,0	45,6	35,441	-	35,441	0,723	-	0,723	24,00
26.11.2025	65,6	45,7	35,406	-	35,406	0,701	-	0,701	24,00
27.11.2025	66,1	45,8	35,324	-	35,324	0,719	-	0,719	24,00
28.11.2025	65,9	45,3	35,344	-	35,344	0,727	-	0,727	24,00
29.11.2025	66,1	45,4	35,426	-	35,426	0,735	-	0,735	24,00
30.11.2025	66,0	45,4	35,500	-	35,500	0,730	-	0,730	24,00
01.12.2025	66,2	45,5	35,430	-	35,430	0,730	-	0,730	24,00
02.12.2025	66,3	45,5	35,418	-	35,418	0,734	-	0,734	24,00
03.12.2025	65,9	45,1	34,922	-	34,922	0,726	-	0,726	24,00
04.12.2025	66,0	44,8	34,418	-	34,418	0,730	-	0,730	24,00
05.12.2025	66,0	44,7	34,391	-	34,391	0,731	-	0,731	24,00
06.12.2025	66,1	44,8	34,402	-	34,402	0,733	-	0,733	24,00
07.12.2025	66,0	44,7	34,332	-	34,332	0,730	-	0,730	24,00
08.12.2025	67,5	44,3	32,578	-	32,578	0,754	-	0,754	24,00
09.12.2025	69,0	43,9	31,652	-	31,652	0,793	-	0,793	24,00
10.12.2025	68,5	42,4	29,758	-	29,758	0,774	-	0,774	24,00
11.12.2025	68,4	41,4	28,668	-	28,668	0,771	-	0,771	24,00
12.12.2025	67,8	40,8	27,605	-	27,605	0,739	-	0,739	24,00
13.12.2025	66,7	36,6	21,203	-	21,203	0,638	-	0,638	24,00
14.12.2025	67,0	36,2	20,949	-	20,949	0,643	-	0,643	24,00
15.12.2025	69,8	35,4	19,449	-	19,449	0,667	-	0,667	24,00
16.12.2025	69,4	34,5	18,984	-	18,984	0,662	-	0,662	24,00
17.12.2025	68,6	39,1	27,012	-	27,012	0,774	-	0,774	23,00
18.12.2025	68,0	42,9	32,527	-	32,527	0,818	-	0,818	24,00
19.12.2025	68,2	48,2	47,023	-	47,023	0,902	-	0,902	24,00
Итого	66,9	43,5	1039,938	-	1039,938	22,091	-	22,091	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	46169,402	-	-	20837,00
20.12.2025 00:00	47209,340	-	-	21556,00
	1039,938	-	-	719,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

22,091 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: