



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 74.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816753
Версия ПО 37.4

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,6	47,5	46,977	-	46,977	7,60	7,22	0,799	-	0,799	24,00
21.11.2025	66,8	41,5	28,883	-	28,883	7,61	7,19	0,730	-	0,730	24,00
22.11.2025	66,4	40,7	27,092	-	27,092	7,68	7,26	0,696	-	0,696	24,00
23.11.2025	65,9	40,7	26,688	-	26,688	7,70	7,29	0,672	-	0,672	24,00
24.11.2025	66,0	40,6	26,514	-	26,514	7,68	7,26	0,672	-	0,672	24,00
25.11.2025	66,2	40,7	26,439	-	26,439	7,69	7,26	0,673	-	0,673	24,00
26.11.2025	65,7	39,9	26,117	-	26,117	7,86	7,44	0,671	-	0,671	24,00
27.11.2025	66,2	40,3	26,193	-	26,193	7,76	7,33	0,679	-	0,679	24,00
28.11.2025	66,0	40,1	26,176	-	26,176	7,68	7,26	0,677	-	0,677	24,00
29.11.2025	66,2	40,3	26,166	-	26,166	7,65	7,21	0,677	-	0,677	24,00
30.11.2025	66,1	40,3	26,066	-	26,066	7,74	7,31	0,673	-	0,673	24,00
01.12.2025	66,3	40,3	25,994	-	25,994	7,65	7,23	0,676	-	0,676	24,00
02.12.2025	66,4	40,1	25,980	-	25,980	7,69	7,26	0,682	-	0,682	24,00
03.12.2025	66,0	39,7	25,629	-	25,629	7,50	7,08	0,674	-	0,674	24,00
04.12.2025	66,1	39,5	25,256	-	25,256	7,54	7,13	0,673	-	0,673	24,00
05.12.2025	66,1	39,2	25,242	-	25,242	7,70	7,29	0,677	-	0,677	24,00
06.12.2025	66,2	39,2	25,252	-	25,252	7,62	7,21	0,681	-	0,681	24,00
07.12.2025	66,1	39,1	25,197	-	25,197	7,69	7,29	0,679	-	0,679	24,00
08.12.2025	67,6	38,9	24,809	-	24,809	7,54	7,18	0,710	-	0,710	24,00
09.12.2025	69,1	38,5	24,547	-	24,547	7,45	7,11	0,749	-	0,749	24,00
10.12.2025	68,6	37,3	23,539	-	23,539	7,57	7,28	0,735	-	0,735	24,00
11.12.2025	68,5	37,9	24,600	-	24,600	7,53	7,25	0,753	-	0,753	24,00
12.12.2025	68,0	37,9	24,641	-	24,641	7,55	7,25	0,741	-	0,741	24,00
13.12.2025	67,2	37,9	24,471	-	24,471	7,76	7,45	0,716	-	0,716	24,00
14.12.2025	67,4	38,2	24,844	-	24,844	7,72	7,43	0,725	-	0,725	24,00
15.12.2025	70,2	38,1	24,305	-	24,305	7,66	7,42	0,778	-	0,778	24,00
16.12.2025	70,0	38,2	24,822	-	24,822	7,48	7,23	0,788	-	0,788	24,00
17.12.2025	69,3	37,2	23,984	-	23,984	7,60	7,37	0,767	-	0,767	24,00
18.12.2025	68,1	37,4	24,492	-	24,492	7,59	7,35	0,752	-	0,752	24,00
19.12.2025	68,2	37,9	24,699	-	24,699	7,62	7,37	0,747	-	0,747	24,00
Итого	67,1	39,5	785,613	-	785,613	7,64	7,27	21,322	-	21,322	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	24491,643	-	-	23025,00
20.12.2025 00:00	25277,256	-	-	23745,00
	785,613	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

21,322 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: