



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 84.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 4015726
Версия ПО 37.4

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,6	45,4	150,875	-	150,875	3,97	3,82	1,073	-	1,073	24,00
21.11.2025	52,6	45,1	147,641	-	147,641	3,92	3,76	1,103	-	1,103	24,00
22.11.2025	52,2	45,9	177,086	-	177,086	4,51	4,28	1,106	-	1,106	24,00
23.11.2025	52,7	46,6	177,219	-	177,219	4,45	4,24	1,085	-	1,085	24,00
24.11.2025	52,1	46,0	177,141	-	177,141	4,52	4,27	1,070	-	1,070	24,00
25.11.2025	51,9	46,0	177,922	-	177,922	4,66	4,41	1,054	-	1,054	24,00
26.11.2025	51,2	45,3	177,867	-	177,867	4,57	4,32	1,044	-	1,044	24,00
27.11.2025	51,2	45,3	178,109	-	178,109	4,65	4,38	1,049	-	1,049	24,00
28.11.2025	51,3	45,4	178,172	-	178,172	4,60	4,36	1,060	-	1,060	24,00
29.11.2025	51,5	45,5	180,820	-	180,820	4,66	4,38	1,073	-	1,073	24,00
30.11.2025	51,6	45,7	182,961	-	182,961	4,69	4,40	1,071	-	1,071	24,00
01.12.2025	51,7	45,8	182,977	-	182,977	4,54	4,30	1,077	-	1,077	24,00
02.12.2025	51,7	45,8	185,273	-	185,273	4,67	4,39	1,085	-	1,085	24,00
03.12.2025	52,7	46,6	187,125	-	187,125	4,72	4,44	1,133	-	1,133	24,00
04.12.2025	53,5	47,3	188,414	-	188,414	4,64	4,37	1,157	-	1,157	24,00
05.12.2025	53,6	47,5	189,117	-	189,117	4,63	4,39	1,168	-	1,168	24,00
06.12.2025	53,6	47,4	189,031	-	189,031	4,81	4,51	1,164	-	1,164	24,00
07.12.2025	53,6	47,5	189,062	-	189,062	4,71	4,44	1,167	-	1,167	24,00
08.12.2025	56,5	49,4	188,828	-	188,828	4,66	4,38	1,324	-	1,324	24,00
09.12.2025	60,8	52,9	188,602	-	188,602	4,75	4,46	1,497	-	1,497	24,00
10.12.2025	61,2	53,1	188,766	-	188,766	4,71	4,46	1,521	-	1,521	24,00
11.12.2025	61,4	53,3	188,914	-	188,914	4,84	4,55	1,527	-	1,527	24,00
12.12.2025	61,7	53,6	189,156	-	189,156	4,68	4,42	1,519	-	1,519	24,00
13.12.2025	60,4	52,8	189,234	-	189,234	4,77	4,50	1,432	-	1,432	24,00
14.12.2025	60,9	53,0	188,000	-	188,000	4,71	4,45	1,474	-	1,474	24,00
15.12.2025	65,2	56,4	190,867	-	190,867	4,81	4,50	1,673	-	1,673	24,00
16.12.2025	67,2	58,0	190,969	-	190,969	4,74	4,48	1,757	-	1,757	24,00
17.12.2025	66,5	57,5	191,367	-	191,367	4,70	4,43	1,722	-	1,722	24,00
18.12.2025	65,5	56,9	192,422	-	192,422	4,73	4,45	1,658	-	1,658	24,00
19.12.2025	65,6	55,9	164,266	-	164,266	4,75	4,44	1,573	-	1,573	24,00
Итого	56,5	49,4	5468,203	-	5468,203	4,63	4,37	38,417	-	38,417	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	116103,117	-	-	20999,00
20.12.2025 00:00	121571,320	-	-	21719,00
	5468,203	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

38,417 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: