



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	51,8	41,4	53,559	-	53,559	4,00	3,69	0,551	-	0,551	24,00
21.11.2025	51,8	41,0	52,555	-	52,555	3,89	3,64	0,565	-	0,565	24,00
22.11.2025	51,5	42,4	62,383	-	62,383	4,38	4,13	0,571	-	0,571	24,00
23.11.2025	52,0	43,0	62,457	-	62,457	4,33	4,16	0,566	-	0,566	24,00
24.11.2025	51,4	42,5	62,480	-	62,480	4,32	4,11	0,558	-	0,558	24,00
25.11.2025	51,3	42,6	62,746	-	62,746	4,48	4,20	0,547	-	0,547	24,00
26.11.2025	50,5	42,0	62,781	-	62,781	4,45	4,15	0,536	-	0,536	24,00
27.11.2025	50,6	42,0	62,848	-	62,848	4,47	4,17	0,539	-	0,539	24,00
28.11.2025	50,7	42,0	62,875	-	62,875	4,43	4,18	0,548	-	0,548	24,00
29.11.2025	50,6	39,6	49,145	-	49,145	4,38	4,19	0,510	-	0,510	24,00
30.11.2025	50,4	37,2	36,941	-	36,941	4,41	4,20	0,487	-	0,487	24,00
01.12.2025	50,5	37,2	36,977	-	36,977	4,37	4,12	0,491	-	0,491	24,00
02.12.2025	50,5	37,2	37,395	-	37,395	4,40	4,13	0,497	-	0,497	24,00
03.12.2025	51,5	37,6	37,746	-	37,746	4,36	4,18	0,521	-	0,521	24,00
04.12.2025	52,3	38,1	37,973	-	37,973	4,46	4,18	0,536	-	0,536	24,00
05.12.2025	52,4	38,2	38,043	-	38,043	4,50	4,20	0,539	-	0,539	24,00
06.12.2025	52,4	38,2	38,062	-	38,062	4,52	4,19	0,539	-	0,539	24,00
07.12.2025	52,4	38,1	38,066	-	38,066	4,49	4,20	0,543	-	0,543	24,00
08.12.2025	55,0	39,0	37,926	-	37,926	4,47	4,18	0,609	-	0,609	24,00
09.12.2025	59,3	40,8	37,703	-	37,703	4,35	4,26	0,699	-	0,699	24,00
10.12.2025	59,7	40,7	37,680	-	37,680	4,56	4,21	0,712	-	0,712	24,00
11.12.2025	59,9	40,9	37,734	-	37,734	4,49	4,33	0,716	-	0,716	24,00
12.12.2025	60,2	41,2	37,742	-	37,742	4,49	4,31	0,715	-	0,715	24,00
13.12.2025	58,9	41,0	37,809	-	37,809	4,43	4,22	0,675	-	0,675	24,00
14.12.2025	59,3	40,9	37,535	-	37,535	4,47	4,23	0,690	-	0,690	24,00
15.12.2025	63,5	42,9	37,832	-	37,832	4,47	4,24	0,778	-	0,778	24,00
16.12.2025	65,4	44,0	37,781	-	37,781	4,60	4,28	0,811	-	0,811	24,00
17.12.2025	64,9	43,7	37,836	-	37,836	4,51	4,29	0,800	-	0,800	24,00
18.12.2025	63,9	43,5	38,098	-	38,098	4,51	4,31	0,775	-	0,775	24,00
19.12.2025	64,1	44,3	39,043	-	39,043	4,50	4,24	0,770	-	0,770	24,00
Итого	55,3	40,8	1349,750	-	1349,750	4,42	4,17	18,393	-	18,393	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	43659,961	-	-	15997,00
20.12.2025 00:00	45009,711	-	-	16717,00
	1349,750	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

18,393 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: