



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 17.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВА723
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,3	42,5	190,289	190,579	-0,290	1,862	-	1,862	24,00
21.11.2025	52,4	42,3	189,977	191,774	-1,797	1,907	-	1,907	24,00
22.11.2025	51,9	42,2	189,572	190,385	-0,813	1,843	-	1,843	24,00
23.11.2025	52,3	42,6	189,955	190,171	-0,216	1,843	-	1,843	24,00
24.11.2025	52,4	42,6	189,814	190,195	-0,381	1,861	-	1,861	24,00
25.11.2025	52,6	42,9	190,236	190,260	-0,024	1,841	-	1,841	24,00
26.11.2025	52,4	42,7	190,166	190,250	-0,084	1,848	-	1,848	24,00
27.11.2025	52,5	42,7	189,865	190,337	-0,472	1,859	-	1,859	24,00
28.11.2025	52,5	42,7	189,781	190,250	-0,469	1,864	-	1,864	24,00
29.11.2025	52,4	42,5	190,029	190,386	-0,357	1,867	-	1,867	24,00
30.11.2025	52,4	42,6	190,141	190,512	-0,371	1,864	-	1,864	24,00
01.12.2025	52,6	42,7	189,820	190,512	-0,691	1,879	-	1,879	24,00
02.12.2025	52,4	42,5	189,842	190,669	-0,828	1,883	-	1,883	24,00
03.12.2025	53,3	43,0	189,886	190,548	-0,662	1,952	-	1,952	24,00
04.12.2025	53,8	43,4	189,899	190,499	-0,601	1,965	-	1,965	24,00
05.12.2025	54,0	43,5	189,738	190,235	-0,497	1,992	-	1,992	24,00
06.12.2025	54,0	43,4	189,784	190,148	-0,364	2,009	-	2,009	24,00
07.12.2025	54,9	44,0	189,520	190,020	-0,499	2,058	-	2,058	24,00
08.12.2025	57,2	45,1	189,578	190,775	-1,197	2,283	-	2,283	24,00
09.12.2025	61,2	47,3	189,291	190,895	-1,604	2,619	-	2,619	24,00
10.12.2025	61,7	47,6	189,634	191,255	-1,621	2,663	-	2,663	24,00
11.12.2025	61,5	47,4	189,770	191,472	-1,703	2,668	-	2,668	24,00
12.12.2025	60,5	46,9	189,891	190,399	-0,508	2,577	-	2,577	24,00
13.12.2025	61,1	47,8	190,644	190,564	0,080	2,549	-	2,549	24,00
14.12.2025	61,6	47,8	190,653	191,594	-0,941	2,613	-	2,613	24,00
15.12.2025	65,5	50,0	190,196	191,908	-1,712	2,938	-	2,938	24,00
16.12.2025	66,7	50,7	189,816	191,447	-1,631	3,043	-	3,043	24,00
17.12.2025	65,6	50,0	190,282	192,050	-1,768	2,960	-	2,960	24,00
18.12.2025	65,2	49,9	190,642	190,655	-0,014	2,904	-	2,904	24,00
19.12.2025	65,9	50,8	191,054	190,172	0,882	2,875	-	2,875	24,00
Итого	56,8	45,1	5699,764	5720,914	-21,151	66,886	-	66,886	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	9848,418	9674,475	-	1855,17
20.12.2025 00:00	15548,182	15395,390	-	2575,17
	5699,764	5720,915	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

66,886 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: